

**Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono
SIWZ/KA/ZP/2/2010**

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ/KAZP /2/2010

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia: 27.08.br., dotyczące treści SIWZ/KA/ZP/2/2010 pn.: „Budowa zajezdni autobusowej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) uwzględniając wystąpienie Wykonawcy zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień, przekazując treść pytań Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację istotnych warunków zamówienia i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego

1. Dot. odpowiedzi Inwestora z dnia 20.08.2010 dotyczące konstrukcji wsporczych w systemie „big foot”

Czy wentylatory i agregat mają również spoczywać na konstrukcji wsporczej w systemie „Big foot”? Producent systemu „Big foot” wyraził obawę, iż z uwagi na niewielką masę urządzeń (wentylator dachowy BSH DRV 315 – 22 kg, DRV 400 – 47kg, agregat zewnętrzny Daikin – 120kg) urządzenia te nie będą stabilne i podmuch wiatru je zwieje.

W związku z powyższym czy należy przyjąć tradycyjną konstrukcję wsporczą , jeżeli tak to proszę podać do jakich urządzeń i podać tonaż konstrukcji wsporczych.

Odpowiedź: proszę zastosować proponowane rozwiązanie systemowe.

2. Dot. Ogrodzenia

Proszę podać długość ogrodzenia do wyceny w ofercie. Przekazany Załącznik Nr 1 do odpowiedzi Nr3 -zestaw Nr8 , zamieszczony na stronie internetowej z dnia 25.08.2010r , nie wyszczególnia legendy i nie obmieruje ogrodzenia , nie podaje długości.

Odpowiedź: Długość ogrodzenia około 270 metrów.