MAGAZYN DWUDZIELNY- RZUT PRZYZIEMIA

skala 1:100



PRZEKRÓJ jak B-B (w osi "4").



PRZEKRÓJ C-C zmodernizowany (przed i za osią "C")



OCHRONA OD PORAŻEŃ - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA TNS

Oznaczenia

A - Oprawa zwieszakowa z żarówką 100W; zwieszaki 65 i 115 cm
A1-Oprawa zwieszakowa z żarówką 60W hermetyczna; zwieszak l=40 cm
B - oprawa ścienna z żarówką 100W
C - oprawa porcelanowa ścienna hermetyczna z żarówką 60W

Uwagi

1. Instalacje elektryczne oświetlenia ogólnego wykonać przewodem YDYp3*1,5 - 750V; gniazd wtykowych ogólnych - jw ale 3*2,5.
2. Kabel zasilający spod posadzki do tablicy T wprowadzić w osłonie PCV.
3. Tablicę mocować na ścianie na wys. 1,5m.
4. W bezpośrednim sąsiedztwie tablicy zamocować na ścianie gniazdo 5-bieg.16A; 400/230V i gniazdo 3-bieg. 16A 230V dla ewentualnych potrzeb remontowych.
5. Szyny PE w tablicach T1 i T2 oraz przewody PE kabli zasilających łączyć z bednarką Fe/Zn oraz - dla potrzeb ekwipotencjalizacji - z konstrukcją budynku.

O ile zapisy umowy nie stanowią inaczej, niniejsza dokumentacja stanowi własność intelektualną firmy TRACTEBEL ENGINEERING S.A. i jest chroniona prawem autorskim. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów dokumentacji, a także udostępnianie jej osobom trzecim bez pisemnej zgody TRACTEBEL ENGINEERING S.A. jest zabronione.

REV	DATA	OPIS
REV3	DATA3	OPIS1
REV2	DATA2	OPIS1
REV1	DATA1	OPIS1

TRACTEBEL ENGINEERING S.A.
ul. Dąbrowskiego 5, 40 833 Katowice POLSKA
Tel. +48 32 358 88 88 fax. +32 358 88 00
te.pl@tractebel.engie.com
tractebel-engie.com

Projektował	inż. Regina Wiszowska	instal. i sieci elektr.	POM/E/0257/01	
Opracował	.	.		
Sprawdził	mgr inż. Bogdan Wilczyński	instal. i sieci elektr.	POM/E/0258/01	

Modernizacja przystani rybackiej w Kwaśnicach w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków

009990 | 02.2017 | 1 : 200 | A3

PROJEKT BUDOWLANY

Magazyn dwudzielny - instalacje elektryczne

ELEKTRYCZNA | I

E 10