Uwagi:

1)Wszystkie ekrany przewodów sterowniczych należy połączyć do 0VDC zasilacza.

Adresy Falowników CAN-OPEN:

Falownik P2.1 - adres 1

Falownik P2.2 - adres 2



ELBAS AP S.C ul. Echa Leśne 16, 03-257 Warszawa		DATA:11/2017
OBIEKT: Schemat automatyki basenu rekreacyjnego - RT2		
NAZWA: Basen przy CEZiT w Świnoujsciu przy ul. Gdyńskiej 26		STRONA:16/17
WYKONAŁ: Marcin Wasikowi upr. nr MAZ/0041/PWOE/10		