

Świnoujskie, 4 kwietnia 2018 r.

WIM.271.1.69.2017

Nr pisma 8003.8005-7,9

1. Wykonawcy – uczestnicy postępowania  
WIM.271.1.69.2017
2. Strona internetowa Zamawiającego

**Dotyczy: zamówienia publicznego nr WIM.271.1.69.2017 pn. „ Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu wraz z rozbudową szkoły”.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na pytanie zadane przez wykonawcę – uczestnika postępowania:

**PYTANIE:**

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie technologii wykonania niecki ze stali nierdzewnej powlekanej na etapie produkcji w fabryce na gorąco twardym PCV?  
Niecka basenowa wykonana ze skręcanych prefabrykowanych elementów ze stali nierdzewnej powlekanej PCV jest trwalsza od proponowanego wykonania ze spawanej stali nierdzewnej 1.4404. Stal wykorzystywana na potrzeby niecki to AISI 441 oraz AISI 470 na potrzeby konstrukcji wsporczej. Płyta denna basenu wykonana jest z płyty żelbetowej pokrytej membraną PVC. Dzięki warstwie ochronnej PCV zwiększa się zarówno odporność chemiczna jak i poprawie ulegają walory wizualne basenu. Technologia ta pozwala również na znaczne skrócenie czasu instalacji, co pozwoli na sprawniejsze prowadzenie prac. Ze względu na niższą cenę niż niecki wykonanej w technologii spawanej dopuszczenie ofert opartych na technologii paneli ze stali nierdzewnej pokrytych PCV pozwoli Zamawiającemu na zwiększenie długowieczności obiektu przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego progu cenowego ofert. Ponadto, dzięki dopuszczeniu tej technologii Zamawiający zwiększy ilość potencjalnych podmiotów startujących w przetargu co zwiększy konkurencyjność ofert z zyskiem dla Zamawiającego przy jednoczesnym zachowaniu wymogu równoważności technologii.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania niecki basenu ze skręcanych prefabrykowanych elementów ze stali nierdzewnej powlekanej na gorąco twardym PCV.

W ocenie Zamawiającego niecka wykonana z elementów spawanych ze stali nierdzewnej zapewnia lepsze warunki higieniczne oraz stwarza mniejsze zagrożenie powstania nieuszczelności w okresie użytkowania.

Jednocześnie, w związku z nadesłanymi przez Wykonawców wnioskami o przesunięcie terminu składania ofert, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień **18 kwietnia br.** Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Lysiak  
Naczelnik Wydziału  
Inwestycji Miejskich