



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400,00 zł

Świnoujście, 14.06.2018r.

EA/PW/NI/ 0893 / 185/2018

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 94.481.400,00 zł w całości opłaconym.

Dotyczy: postępowania nr 20/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o „Regulamin Wewnętrzny w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na realizację zadania pn.: „**Wykonanie dwóch studni głębinowych – W1 na UW WYDRZANY oraz D4/2 na UW GRANICA w Świnoujściu**”.

Zamawiający informuje, iż w dniu 12.06.2018r. wpłynęły pytania o następującej treści:

1) Jaki jest termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Na str. 7 SIWZ jest napisane, że termin przedmiotu zamówienia wynosi 100 dni, natomiast we wzorze umowy na str. 24 jest napisane, że termin realizacji umowy ustala się na 130 dni.

2) Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania?

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu uważam, że termin realizacji zadania jest mało realny. Na wykonanie zadania proponuję termin 6-ciu miesięcy,

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, iż w SIWZ prawidłowy termin realizacji zamówienia to 130 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30 listopada 2018r.

PREZES
DYREKTOR NACZELNY
mgr inż. Małgorzata Bogdał