

Wpłynęło 16.10.2017r.

Opinia do protokołu z narady koordynacyjnej BGM.6630...69.2017

Opis przedmiotu narady: Ściec' wodociągowa i kanalizacyjna sanit.

oraz przyłącze energetyczne

Data wpływu wniosku do uzgodnienia: 20.09.2017r.

Dokumentację uzgadnia się na naradzie koordynacyjnej: tradycyjnej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej w BGM w Świnoujściu. Uczestnicy narady stwierdzają, że obiekt położony:

w Świnoujściu, ul. Dworcowa oraz ul. Okólna  
podlega uzgodnieniu w następujących branżach:

1.	Urząd Miasta Świnoujścia - Wydział Urbanistyki i Architektury	<u>uzgodniono B.u. 20.09.2017.</u> URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE Wydział Urbanistyki i Architektury ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście tel. 91 321 31 04, fax 91 321 59 95 e-mail: <a href="mailto:uram@uram.swinoujscie.pl">uram@uram.swinoujscie.pl</a> mgr inż. arch. Paweł Półka
2.	Urząd Miasta Świnoujścia - Wydział Inżyniera Miasta	<u>Uzgodniono bez uwag.</u> <u>22.09.2017</u> NACZELNIK Wydziału Inżynierii Miasta mgr inż. Rafał Łysiak
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świnoujściu	<u>uzgodniono bez uwag</u> <u>20.09.2017</u> z up. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świnoujściu mgr Małgorzata Skrzypczyk
4.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Dąbrowskiego 2 tel./fax (0+7) 321-55-24 Uzgodnieniu z dnia <u>20.09.2017</u> Nr <u>15/18/17</u> bez uwag

Kierownik Działu Inwestycji i Robót  
Anna Smieszka  
Anna Smieszka

5.	<p>Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.          ul. Marcina Kasprzaka 25          01-224 Warszawa          Oddział w Poznaniu          Placówka w Świnoujściu          ul. Steyera 26 72-600 Świnoujście</p>	<p>Uzgodniono dla narady koordynacyjnej.</p> <p>21-09-17</p> <p>Starszy Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych          Stanisław Guwer</p>
6.	<p>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu</p>	<p>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.          Uzgodnia się z przebiegiem tras: <i>skł. wod. kanał</i></p> <p>nie wchodzi się w konflikt z terenami innych nie wykonanych na niniejszym terenie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone w formularzach, lub o których brak jest informacji w istniejącym Zakładzie.</p> <p>Świnoujście 20.09.2017 <i>[Signature]</i></p>
7.	<p>ENEA Operator Sp. z o.o.          Rejon Dystrybucji Międzyzdroje          Sekcja Rozwoju Międzyzdroje</p> <p><i>[Signature]</i>          ENEA Operator Sp. z o.o.          Rejon Dystrybucji Międzyzdroje          Dział Rozwoju i Inwestycji          Kierownik          Grzegorz Kościński</p>	<p>Uzgodnienie nr ..... dnia <i>20.09.17</i></p> <p>Uzgodnia się dla ZUDP trasy proj. <i>Sieć opł. - kabo. i opł. energet. ul. Dąbrowska i Al. Mickiewicza</i></p> <p>1. Przy zbliżeniach, skrzyżowaniach z urządzeniami elektroenergetycznymi należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zachować normatywne odległości;</li> <li>• Prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.</li> </ul> <p>2. Na 7 dni przed rozpoczęciem prac ziemnych zgłosić je do PE <i>Świnoujście</i></p> <p>3. W razie niemożności zachowania odległości podstawowych od kabli ENEA S.A. można przyjąć normatywne odległości zmniejszone, stosując na tych kablach osłony ekranujące z tworzywa sztucznego.</p> <p>4.</p>
8.	<p>TP S.A. Pion Techniczny Obsługi Klienta          Rejon Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Olsztynie          Dział Zarządzania Zasobami Sieci - Szczecin</p>	
9.	<p>Przewodniczący narady koordynacyjnej</p>	<p>w/w projekt uczestnicy narady koordynacyjnej uzgodnili pozytywnie.</p> <p>03.10.2017</p> <p><i>[Signature]</i>          PRZEDSIĘSIĘZNIENIE          Wójt Gminy Świnoujście</p>

14-9-2017 14.09.2017

## ZUD

---

**Od:** "Kaczorek Mirosław - Hurt" <Mirosław.Kaczorek@orange.com>  
**Data:** 25 września 2017 11:18  
**Do:** "ZUD" <zud@um.swinoujście.pl>  
**Temat:** RE: NK

Witam,

Poniżej uzgodnienia do projektów

- 67/2017 – uzgodniono z uwagami wg załącznika pkt 2,3,6,9
- 68/2017 – uzgodniono z uwagami wg załącznika pkt 1,2,3,6,9,
- ✓ - 69/2017 – uzgodniono z uwagami wg załącznika pkt 2,3,6,9
- 70/2017 – uzgodniono z uwagami wg załącznika pkt 2,3,4,5,6,7,8,9
- 71/2017 – uzgodniono z uwagami wg załącznika pkt 2,3,5,6,9
- 72/2017 – uzgodniono bez uwag
- 73/2017 – uzgodniono z uwagami wg załącznika pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9

pozdrawiam



Mirosław Kaczorek, Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury  
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz  
Tel.: +48 91 481 87 01, Kom.: +48 510 062 328  
Orange Polska, al. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin  
[www.orange.pl](http://www.orange.pl)

**From:** ZUD [mailto:zud@um.swinoujście.pl]  
**Sent:** Friday, September 22, 2017 1:02 PM  
**To:** Kaczorek Mirosław - Hurt  
**Subject:** NK

Witam, przesyłam siedem projektów do uzgodnienia.

Pozdrawiam.

Bartkowska

16.10.2017

System Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa (nr 01870)

Data sporządzenia: 2017-10-03 10:52:55

Układ współrzędnych: 2000\_15

Baza danych: GIV\_Mapa\_Swinoujscie - (nr 8700004)

Operator: Anna Ożóg

## Raport danych obiektów

Lp.	Numer	X	Y
1	Wp13	5975037.300000	5451709.850000
2	Wp12	5975036.890000	5451710.260000
3	Wp11	5975070.040000	5451741.890000
4	Wp10	5975073.570000	5451744.580000
5	Wp9	5975091.680000	5451755.490000
6	Wp8	5975095.990000	5451758.770000
7	Wp7	5975102.690000	5451764.540000
8	Wp6	5975115.130000	5451775.220000
9	Wp5	5975136.470000	5451805.550000
10	Wp4	5975145.110000	5451819.410000
11	Wp3	5975157.780000	5451844.000000
12	Wp2	5975170.460000	5451863.760000
13	Wp1	5975171.050000	5451863.400000
14	Wp7.1	5975103.320000	5451763.880000
15	S13	5975074.490000	5451739.860000
16	S12	5975094.870000	5451754.520000
17	S11	5975113.700000	5451772.270000
18	S10	5975132.750000	5451795.510000
19	S9	5975140.730000	5451807.790000
20	S8	5975157.220000	5451838.050000
21	S7	5975168.740000	5451832.310000
22	S6	5975179.150000	5451833.680000
23	P	5975179.600000	5451836.380000
24	SP	5975175.900000	5451843.950000
25	S6.1	5975161.630000	5451856.770000
26	S6.2	5975143.770000	5451872.850000
27	SK2	5975128.960000	5451886.180000
28	SR	5975121.360000	5451884.230000
29	S4.1	5975114.730000	5451874.940000
30	S4	5975102.740000	5451883.490000
31	S3	5975064.660000	5451917.360000
32	S2	5975026.220000	5451951.540000
33	S1	5975004.300000	5451969.400000
34	E22b	5975180.980000	5451833.220000
35	E22c	5975179.950000	5451835.450000