
51°
-16°
69°
-44°(K1)
PS-2
KS-1.4
KS-1.3
KS-1.2
KS-1.5
1:100
1:250
Przepompownia ścieków bet. DN3000, Rz.d.=0.09
Proj. włączenie do kanału DN225, Rz.d.=1.09
Studnia z urządzeniem rozdrabniającym bet. DN1500, Rz.d.=-0.19
Zał.= -16°
ogrodzenie
Studnia osadnikowa bet. DN1500, Rz.d.=0.83
Zał.= 51°
kabel 3eASN
kabel eAWN
Studnia bet. DN1200 na istn. kanale DN200
Zał.= 69°
Proj. włączenie kanału KS-1.2-KS1 DN225, Rz.d.=2.20
Proj. chodnik bet. +ścieżka rower. 1.7m
Likw. kan. san. ks200, Rz.d.=2.30
do odcięcia
kabel eAWN
Proj. droga asfalt. szer.=7.8m
Skrzyżowanie z proj. w1 Dn200, Rz.o.=3.65
Likw. wod. dosyłowy w125
Proj. chodnik bet. +ścieżka rower.
Studnia bet. DN1200
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY -10.00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
1%
31.3m
KAM. DN225 L=10.7m
KAM. DN150 L=20.6m
Generator rysunkowy 7.31 (www.epi-graf.com.pl)
-44°
7°
KS-1.2
KS1.1
KS1
1:100
1:500
Studnia bet. DN1200 na istn. kanale DN200
Proj. włączenie do kanału PS-2-KS-1.5 DN225, Rz.d.=2.20
kabel eWN
kabel eWN
Studnia bet. DN1200
Zał.= 7°
Proj. chodnik bet. L=83.9m
kabel eAWN
kabel 3eASN
kabel eAWN
Istniejąca studnia
proj. włączenie kanału ks1 DN225, Rz.d.=2.70
Likw. kan. san. Ø200, Rz.d.=2.70
0.6%
83.4m
KAM. DN225 – wymiana istn. kanału PVC DN200 L=83.4m
KS-1.2
KS1.1
KS1

| | | |