Świnoujście, 17.01.2019 r.

Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
e-mail: wim@um.swinoujscie.pl
Zamawiający powierzył przeprowadzenie przedmiotowego postępowania
NBQ Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 10C
70-655 Szczecin
e-mail: zp@nbq.pl

Strona Internetowa Urzędu Miasta Świnoujście, na której zamieszczono SIWZ -WIM.271.1.57.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: **„Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia centrum usług „Mulnik" w Świnoujściu"** -nr postępowania *WIM.271.1.57.2018*

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 50:
Inwestor w SIWZ poinformował o konieczności rozbudowy istniejącego już systemu monitoringu przepompowni ścieków, czym narusza zasadę uczciwej konkurencji oraz Prawo zamówień Publicznych , w zakresie:

a) w myśl art. 29 i 30 Ustawy Pzp w ramach uczciwej konkurencji Inwestor powinien dopuścić zastosowanie równolegle odrębnego systemu monitoringu i wizualizacji dla nowo budowanych przepompowni ścieków, w przeciwnym wypadku oczywiste jest, że najkorzystniejszą ofertą w zakresie dostawy pompowni będzie oferta firmy która dostarczyła już Inwestorowi system monitoringu i jest jednocześnie producentem przepompowni.

Funkcjonujący system monitoringu jest własnością konkretnego Producenta, będącego jednocześnie Producentem i Oferentem przepompowni, co narusza zasady uczciwej konkurencji poprzez ograniczony dostęp dla innych Producentów / Oferentów w powyższym postępowaniu przetargowym.

b) jeżeli Inwestor nie pozwoli na działanie dwóch równorzędnych systemów monitoringu wg uzasadnienia jak wyżej, to wpięcie do istniejącego systemu monitoringu nowych realizowanych pompowni, w myśl art. 29 i 30 Ustawy Pzp, powinno być wyłączone z przetargu, ze względu na zasadę uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców wg uzasadnienia jak wyżej, a potencjalny Wykonawca powinien jedynie dostosować szafy sterownicze do wymagań zawartych w SIWZ bez konieczności podłączania ich do istniejącego systemu monitoringu konkretnego i jedynego Producenta, będącego jednocześnie Producentem przepompowni.

Odpowiedź Zamawiającego:

W dokumentacji technicznej istnieje zapis:

"Nowo budowana sieciowa przepompownia ścieków musi być objęta rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje na Oczyszczalni ścieków eksploatowanej przez ZWiK Świnoujście. Oprogramowanie nowej przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu."

Zapis ten nie ogranicza oferentów i w żaden sposób nie wskazuje na konkretną firmę/Wykonawcę. Monitoring ZWiK bazuje na 3 różnych systemach, w tym także systemie Wykonawcy, który wystąpił z zapytaniem.

W związku z powyższym w przedmiotowym postępowaniu przetargowym nie naruszono zasad uczciwej konkurencji, o których mowa w pkt. 2 i 3 art. 29 Ustawy Pzp.

KIEROWNIK PROJEKTU

Łukasz Marcińczak
NBO