



**Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Świnoujściu**

PZ.5580.5.3.2019

ZAKŁADNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
W12-Z11.2.38.2019

Świnoujście, 29 marca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm – zwanej dalej k.p.a.)

nakazuję

Szkole Podstawowej Nr 2 w Świnoujściu przy ulicy Białoruskiej 2

wykonanie następującego obowiązku:

- 1) wyposażyć budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świnoujściu przy ulicy Białoruskiej 2 w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru,
- 2) obowiązek o którym mowa w pkt 1 należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) – *zwanej dalej ustawą o ochronie przeciwpożarowej*,
- § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z późn.zm.) – *zwanego dalej rozporządzeniem o ochronie przeciwpożarowej budynków*,
- § 183 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Szkola Podstawowa Nr 2
w Świnoujściu
Wpl. dnia 03 KWI. 2019
L. dz. 209/2019

usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.) - zwanego dalej *rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych*.

Termin realizacji obowiązku ustaliam na : 31 sierpnia 2020 r.

Uzasadnienie

W dniu 7 lutego 2019 r. na podstawie upoważnienia z dnia 30 stycznia 2019 r. znak PZ.5580.5.2019 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świnoujściu przy ulicy Białoruskiej 2 funkcjonariusz Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu przeprowadził czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządził protokół z dnia 7 lutego 2019 r. znak: PZ.5580.5.1.2019. Protokół został podpisany przez Grażynę Michowską – Zawieruchę – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świnoujściu, która podpisała go bez wnoszenia zastrzeżeń.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świnoujściu przy ulicy Białoruskiej 2 jest obiektem użyteczności publicznej, zaliczanym do kategorii zagrożenia ludzi ZI III, niskim o wysokości 8 m i 11 m (część I – 2 kondygnacje nadziemne, część II - 3 kondygnacje nadziemne). Budynek szkoły stanowi jedną strefę pożarową. Jego kubatura wynosi 10. 232 m³.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie niewyposażenia obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

W związku z ujawnieniem ww. naruszenia pismem z dnia 28 lutego 2019 r. znak: PZ.5580.5.2.2019 zawiadomiono Szkołę Podstawową nr 2 w Świnoujściu o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania jego usunięcia.

Strona w trakcie postępowania wniosła uwagi co do terminu usunięcia nieprawidłowości tj. do dnia 31 sierpnia 2020 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu przychylił się do żądania strony i ustalił termin realizacji obowiązku na 31 sierpnia 2020 r.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest elementem instalacji elektrycznej, jednak ponieważ służy do zabezpieczenia instalacji użytkowych w trakcie pożaru lub innego zagrożenia, jest również utożsamiany z urządzeniem przeciwpożarowym i jako taki wpisany został w definicję § 2 ust. 1 pkt 9 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*. Służy on do wyłączenia napięcia w chronionym obiekcie lub jednej ze stref pożarowych, we wszystkich obwodach z wyłączeniem tych instalacji, których funkcjonowanie w czasie pożaru jest konieczne. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być instalowany w pobliżu

wejścia do budynku lub jeśli jest to konieczne w pobliżu np. rozdzielni. Przeprowadzone czynności wykazały, że w skontrolowanym obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świnoujściu przy ulicy Białoruskiej 2 brak jest przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Wymóg zastosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu wynika z § 4 ust. 2 pkt. 2 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków* i zgodnie z § 183 ust. 2 *warunków technicznych* dotyczy wszystkich obiektów o kubaturze powyżej 1000 m³.

Z uwagi na fakt, że budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świnoujściu przy ulicy Białoruskiej 2 posiada kubaturę 10.232 m³, a więc przekraczającą powyższą wartość, powinien on zostać wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego może opóźnić podjęcie bezpiecznych i skutecznych działań ratowniczo gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, co w konsekwencji może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób mogących przebywać w budynku.

Jednocześnie z uwagi, że przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest urządzeniem przeciwpożarowym, zgodnie z § 3 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*, jako urządzenie przeciwpożarowe powinien być wykonany zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do jego użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość działania.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku, obiektu budowlanego lub terenu spoczywa przede wszystkim na jego właścicielu, jednak zgodnie z art. 4 ust. 1a tej ustawy odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.


Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu (ul. Barlickiego 18, 72 – 602 Świnoujście), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Świnoujściu

st. bryg. mgr inż. Andrzej Lipiński

Otrzymują:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Białoruska 2
72 – 602 Świnoujście – 1 egz. (ZPO)
2. a/a – 1 egz.

10