



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400,00 zł

Świnoujście, 18.04.2019r.

EA/PW/NI/KSz/ 0544 /156/2019

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 94.481.400,00 zł w całości opłaconym.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania 28/2019/KSz na realizację zamówienia pn.: **Dialog techniczny z Wykonawcami dla zadania: „Budowa ujęcia wody powierzchniowej, przesyłu wody surowej oraz układu uzdatniania wraz z odsalaniem i infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście. Zakład „Wydrzany II”**

Zamawiający informuje, iż w dniu 17.04.2019r. od jednego z Wykonawcy wpłynęły pytania o następującej treści:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień SIWZ pkt. 5 warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga od Wykonawców w pkt. 5.1., aby:

W ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali w formule „Zaprojektuj – Wybuduj” zadanie obejmujące zaprojektowanie i realizację co najmniej 1 stacji uzdatniającej do celów komunalnych wodę powierzchniową o wydajności nie mniejszej niż 150,0 m³/h

a w pkt. 5.2. SIWZ wymaga:

W ciągu ostatnich 10 lat zaprojektowali układ ujmowania wody powierzchniowej i uzdatniania wody powierzchniowej do celów komunalnych lub przemysłowych o wydajności co najmniej 200,0 m³/h wody netto (wody wyprodukowanej),

W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia:

W pkt. 5 siwz warunki udziału w postępowania po pkt. 1 użyty jest spójnik „lub” co oznacza, że Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jedno z kryteriów opisanych od pkt.1 do pkt. 3.

W związku z powyższy prosimy o doprecyzowanie zapisów dot. przeznaczenia uzdatnionej wody. Czy w oparciu o zapisy pkt. 5.1., woda uzdatniona może być przeznaczona do celów komunalnych lub przemysłowych.

W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia:

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt. 5.1. w przypadku Wykonawcy, który zrealizował zadanie w formule „zaprojektuj –wybuduj” powinno ono dotyczyć budowy stacji uzdatniającej wodę do celów komunalnych.

PREZES
DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Małgorzata Bogdal