

## OPINIA ZUDP Nr BGM.6630.95.2014

**Przedmiot koordynacji :** Sieć energetyczna ( przyłącze pompowni ), przebudowa sieci kolidującej oraz rurociągu tłocznego kanalizacji deszczowej położonej na terenie Parku Zdrojowego w Świnoujściu.

**Inwestor :** Gmina Miasto Świnoujście  
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

**Projektant :** Piotr Baliński Projekt  
Darskowo 7c, 78-520 Złocieniec  
mgr inż. Piotr Nowak ZAP/0014/POOK/09  
mgr inż. Remigiusz Końca WKP/0408/POOE/11

**Zlecenie z dnia:** 23.05.2014r.

**Data wpływu zlecenia do Zespołu :** 27.05.2014 r.

**znak:** 385/2014

Przedłożony projekt wykonano na wtórniku mapy zasadniczej zaewidencjonowanym w M.O.D.G i K w Świnoujściu pod nr KERG – 476/2013

Uzgodniono na podstawie art. 27 oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. *Prawo Geodezyjne i Kartograficzne* (Dz.U.Nr 240 poz.2027 z 2005r.) oraz przepisów rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 poz.455 z 2001r.).

### **Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Świnoujściu**

**opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego j.w.**

Uzgodniono na podstawie przedłożonej w ZUDP Decyzji Nr 4/CP/2014 z dnia 17.03.2014r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego ze zmianą Decyzji znak :WUA.6733.2.2014.PP z dnia 05.05.2014r. , wydanej przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Świnoujście.

#### **Uwagi i zalecenia :**

##### **1 Stałych członków Zespołu**

**Urząd Miasta Świnoujście –Wydział Urbanistyki i Architektury**  
Uzgodniono dnia 04.06.2014r. - bez uwag.

**Urząd Miasta Świnoujście – Wydział Inżyniera Miasta**  
Uzgodniono dnia 03.06.2014r. – bez uwag.

**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świnoujściu**  
Uzgodniono dnia 29.05.2014r. - bez uwag.

## **2.Konsultantów Zespołu**

### **ENEA Operator Sp. z o.o. -Rejon Dystrybucji Międzyzdroje**

1. Przy zbliżeniach , skrzyżowaniach z urządzeniami elektroenergetycznymi należy:
  - zachować normatywną odległość.
  - prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Na 7 dni przed rozpoczęciem prac ziemnych zgłosić je do PE Świnoujście.
3. W razie niemożności zachowania odległości podstawowych od kabli ENEA S.A. można przyjąć normatywne odległości zmniejszające, stosując na tych kablach osłony otaczające z tworzywa sztucznego.

Uzgodniono dnia 29.05.2014r.

### **TP S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta – ROUS i U w Olsztynie – DZZS - Szczecin**

Uzgodniono dnia 29.05.2014r. - z uwagami:

- 1.Przekazać plac budowy z TP S.A. Obszar Eksploatacji w Szczecinie tel. 91 392 52 20 kom. 503 020 044. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TP S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- 2.Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami TP S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
- 3.Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury TP S.A., metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika TP S.A.
- 4.Przed zasypianiem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami TP S.A.. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
- 5.Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami TP S.A., można usunąć po uzyskaniu zgody TP S.A., na wyłączny koszt Inwestora.
- 6.Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.

### **PSG Sp. z o. o. ul. Marcina Kasprzaka 25 01-224 Warszawa - Oddział w Poznaniu – Rejon Dystrybucji Gazu w Świnoujściu.**

Uzgodniono dla ZUDP dnia 27.05.2014r. – z uwagą:

-Zachować obowiązujące odległości od sieci gazowej.

### **Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

Uzgodniono dnia 29.05.2014r. – z uwagą:

-Zachować normatywne odległości od sieci wod-kan.

### **Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**

Uzgodniono dnia 30.05.2014r. nr 97/V/14. - bez uwag.



Zgodę na wejścia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami, zgodę na ewentualną wycinkę drzew, uzyskać należy indywidualnie z odpowiednim organem.

**Przedłożony projekt został przez Zespół zaopiniowany z zachowaniem w/w uwag, zaleceń oraz warunków podanych w decyzjach przedstawionych w ZUDP.**

Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.

Niniejsza opinia w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ważna jest 3 lata od dnia jej wydania z zastrzeżeniem § 13 ust.2, w/w Rozporządzenia.

Uzgodnienie niniejsze nie dotyczy odniesienia projektowanych lokalizacji przewodów do sieci uzbrojenia o charakterze zastrzeżonym. Uzgodnienia w tym zakresie należy uzyskać w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Szczecinie.

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wyszczególnione w klauzuli informacyjnej wtórnika, a mianowicie nr **1024, 1030, 1031** podlegają ochronie i zgodnie z projektem winny być zabezpieczone na czas trwania budowy lub przeniesione w inne miejsce przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Barbara Barłowska  
Przewodniczący ZUDP

Po zapoznaniu się z treścią opinii, uzgodnioną dokumentację wraz z opinią otrzymałem.

Świnoujście dnia.....

czytelny podpis.....