



- LEGENDA**
- ścieżki ewakuacyjne na dół
 - Wyciągi ewakuacyjne
 - Drzwi ewakuacyjne
 - kierunek ewakuacji
 - Gaśnica
 - Zawór gazowy
 - Właznik ppoz. pędu

Kategoria Zagrożenia Ludzi ZL-III dla sal muzealnych i pom. biurowych.
 Ilość osób korzystających z kondygnacji jest zmienna max do 50 osób.
 Powierzchnia kondygnacji ok. 297,56m².
 Pomieszczenia magazynowe i techniczne PM
 Produkcyjno Magazynowe o gęstości obciążenia ogniowego < 500 MJ/m²

NR RYS.3	Plan Obiektu do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego		
Brano	Ochrona przeciwpożarowa		
Obiekt	Museum Rybakowena Moskoga w Sotocjicjcu Plac Rybaka 1		
Opisano	podpis	Data	skala
Ł. Apt. w. st. sp. mgr. inż. Waldemar Borczyk		maj 2012r.	skala BS

III kondygnacja nadziemna