

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MRMŚ/1/2025/ZO

### 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana części wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wodnego w budynku muzeum, obejmująca:

- demontaż istniejących rur, pionów i poziomów wraz z armaturą,
- wykonanie nowej instalacji (materiał np. stal, miedź, PEX - do określenia w ofercie),
- montaż zaworów odcinających, regulacyjnych i odpowietrzników,
- podłączenie do istniejących grzejników (ew. wymiana – jeśli przewiduje oferta),
- wykonanie izolacji termicznej rur w pomieszczeniu kotłowni,
- wykonanie rozdzielaczy c.o w pomieszczeniu kotłowni wraz regulacją strefową
- próby szczelności i odbiór techniczny instalacji.

#### UWAGA:

Zakres prac nie obejmuje ingerencji w istniejący kocioł gazowy ani w instalację kotłowni. Nowa instalacja ma być wykonana w sposób umożliwiający jej bezproblemowe podłączenie do obecnego źródła ciepła.

### 2. Wymagania wobec Wykonawcy

- posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadanie wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych prac,
- gwarancja na roboty i materiały 24 m-ce na robociznę oraz materiały zgodnie z warunkami producenta,
- dokumentacja powykonawcza.

### 3. Wizja lokalna

Warunkiem złożenia ważnej oferty jest obowiązkowa wizja lokalna w budynku muzeum, mająca na celu zapoznanie się z istniejącą instalacją i warunkami technicznymi.

Termin wizji należy uzgodnić z Zamawiającym pod numerem telefonu:  
Agnieszka Masłowska 515394440.

### 4. Termin realizacji

Planowany termin zakończenia prac: do dnia 20.10.2025 r.