

# MIASTO ŚWINOUJŚCIE



72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax (+48 91) 321 59 95,  
e-mail: [sekretariat@um.swinoujscie.pl](mailto:sekretariat@um.swinoujscie.pl), [www.swinoujscie.pl](http://www.swinoujscie.pl)

Świnoujście, 2007-07-17

WIM/MW/ZP/340/41/PYT-II/3640/2007

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania  
WIM/ZP/340/41/2007
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której  
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i  
udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/41/2007

Dotyczy: **odpowiedzi z dnia 13.07.2007 na pytania Wykonawcy dotyczące treści SIWZ/WIM/ZP/340/41/2007 „Przebudowa trybuny południowo-zachodniej w ramach przebudowy stadionu OSiR przy ul. Matejki w Świnoujściu.”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 27.04.2007 zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

## **Pytania z dnia 12 lipca 2007 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:**

### **Pytanie nr 1**

*W uzupełnieniu naszego pytania nr 6 pragniemy zwrócić uwagę, iż wykonywanie jakichkolwiek robót budowlanych (ścianek fundamentowych, zasypek itp.) bez wykonania konstrukcji stalowej budynku i zadaszenia wydaje się daleko niewłaściwe, tylko co wtedy z zabezpieczeniem wykopów.*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje w tej części odpowiedź z dnia 12.07.2007 r. na pytanie nr 6: „zamówienie obejmuje wykonanie tylko żelbetowej płyty fundamentowej pawilonu technicznego z pogrubieniem pod słupy stalowe oraz murem oporowym zespolonym z płytą fundamentową, do rzędnych: (wg rys. nr 9 architektura) góra płyty fundamentowej = -1,30 m góra stóp pod słupy stalowe = - 1,00 m góra muru oporowego od strony trybun = 0,00 m. Zasypanie wykopów do rzędnej  $\pm 0,00 = 7,95$  mnpm.”

## **Pytanie nr 2**

dotyczy : *SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

Po zapoznaniu się z tą częścią materiałów przetargowych wydaje się iż *SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (str. 9-55}* me dotyczą tego przetargu np. patrz:

- ◆ *str. 28 - mowa jest o remoncie betonowych podpór stalowego mostu drogowo-kolejowego w miejscowości Bydgoszcz (Fordon) itd.*
- ◆ *str. 28 - cytuję: „Przewiduje się wykonanie prac zasypowych z zagęszczeniem około 525 m3.” Proszę podać czy podane ilości dotyczą tego przetargu.*
- ◆ *Str, 38' - cytuję „ Przewiduje się wbetonowanie około 182 m3 masy betonowej dla remontowanych elementów mostu”*
- ◆ *Proszę podać czy podane ilości dotyczą tego przetargu.*
- ◆ *Str. 40 punkt 2.4 - do betonów klasy B25 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe itd.  
Z dokumentacji technicznej - konstrukcja wynika iż beton schodów to beton klasy B25 żwirowy wibrowany.  
Proszę podać na jakim kruszywie ma być beton B25 i jak się do tego maja przekazane specyfikacje techniczne. ◆;*
- ◆ *W wielu miejscach przytoczonej specyfikacji technicznych używa się skrótu G D D P oraz most, podpora, przyczółek, a więc nazewnictwa związanego bardziej z mostami , a nie stadionem. Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie gdyż Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w- przekazanej nam formie nie mogą stanowić załącznika do umowy. Prosimy o dostosowanie zawartości załącznika Nr 3 do umowy do przedmiotu przetargu (chodzi o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych).*

## **Odpowiedź:**

Zamawiający przyjmuje zgłoszone zastrzeżenia do treści Specyfikacji Technicznej (wymienionej w punkcie 2 załącznika nr 2.3. do SIWZ), co do jej sprzeczności z treścią innych opracowań i dokumentów wchodzących w skład SIWZ a w szczególności z zapisami Projektu budowlanego. Zamawiający przekaze wykonawcom zmodyfikowaną Specyfikację techniczną niezwłocznie po jej opracowaniu, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się z nią przed terminem składania ofert.

## **Pytanie nr 3**

Dotyczy: umowy na przebudowę trybuny stadionu OSiR w Świnoujściu I. W §2 projektu umowy proponujemy dopisać:

- „Wykonawca ma prawo do zmiany harmonogramu i przedłużenia umownego terminu zakończenia robót, jeżeli:
- a) niedotrzymanie terminu wynika z przyczyn sil wyższych - w tym warunków atmosferycznych wymuszających konieczność spowolnienia lub wstrzymania robót. Fakty powyższe muszą, być każdorazowo potwierdzone w Dzienniku Budowy przez inspektora nadzoru.
  - b) w trakcie realizacji budowy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych projektów lub dodatkowych robót.
  - c) innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i niezależnych od Wykonawcy.”
2. W §5 ust. 9 projektu umowy po słowach: „...usterek i wad” proponujemy dopisać „lub terminy uzgodnione przez strony, jeżeli terminy wyznaczone przez Zamawiającego nie będą możliwe do zrealizowania ze względów technologicznych niezależnych od Wykonawcy.”.

3. W §8 projektu umowy proponujemy wykreślić w całości ust. 2k) dostosowując jego treść do treści „Karty gwarancyjnej” i w to miejsce wpisać ust. o treści:  
„k) usunięcie usterek ujawnionych okresie gwarancji po ich zgłoszeniu przez użytkownika - w terminach określonych w „Karcie Gwarancyjnej”, która jest Załącznikiem nr 2 do umowy.”
4. W §11 projektu umowy w ust. 1 c) po słowie „wyznaczonych” proponujemy dopisać: „lub uzgodnionych przez strony” oraz dopisać ust 4 o treści: „Łączna suma kar umownych określonych w ust. 1 a)+b)+c)+d) nie może przekroczyć kwoty 10% wynagrodzenia brutto”.
5. Wnosimy o dopisanie w „Karcie Gwarancyjnej” - zobowiązaniach Wykonawcy na końcu p-tu 2 - „lub terminach uzgodnionych przez strony, jeżeli terminy wyznaczone przez Zamawiającego nie będą możliwe do zrealizowania ze względów technologicznych niezależnych od Wykonawcy.”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzania proponowanych zmian do treści umowy i karty gwarancyjnej.

**Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma poprzez fax na numer faxu Zamawiającego 091-327-06-29.**