

# MIASTO ŚWINOUJŚCIE



72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax (+48 91) 321 59 95,  
e-mail: [sekretariat@um.swinoujscie.pl](mailto:sekretariat@um.swinoujscie.pl), [www.swinoujscie.pl](http://www.swinoujscie.pl)

Świnoujście, 2007-08-02

WIM/MW/ZP/340/41/PYT-V/4037/2007

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania  
WIM/ZP/340/41/2007**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której  
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i  
udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/41/2007**

Dotyczy: **odpowiedzi z dnia 02.08.2007 na pytania Wykonawcy dotyczące treści SIWZ/WIM/ZP/340/41/2007 „Przebudowa trybuny południowo-zachodniej w ramach przebudowy stadionu OSiR przy ul. Matejki w Świnoujściu.”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 01.08.2007 zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie z dnia 01 sierpnia 2007 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:**

## **Pytanie nr 1**

*Nr 1. dotyczy robót żelbetowych.*

*Wg projektu konstrukcyjnego rys. K5, K6 oraz zgodnie z ST-01.02.00 Roboty fundamentowe str. 2 płytę żelbetową oraz stopy i ławy fundamentowe należy wykonać z betonu B20 na podkładzie z betonu B7,5 natomiast wg ST-01.05.00 Roboty żelbetowe i betonowe str. 3 płytę żelbetową oraz stopy i ławy fundarnentoxve należy wykonać z betonu B25 na podkładzie z betonu B10.*

*Prosimy o podanie marki betonu, z jakiego ma być wykonana płyta trybun.*

*Prosimy o podanie marki betonu, z jakiego ma być wykonana konstrukcja stóp i ław fundamentowych.*

*Prosimy o podanie marki betonu, z jakiego mają być wykonane podkłady betonowe.*

**Odpowiedź:**

Istotnie na rysunkach K.5 i K6 oraz zgodnie z ST-01.02.00 Roboty fundamentowe str. 2, płytę żelbetową oraz stopy i ławy fundamentowe należy wykonać z betonu B20 na podkładzie z betonu B7,5, jednakże zgodnie z rysunkami nr K.1, K.2, K.3, K.4 elementy konstrukcyjne na nich określone należy wykonać z betonu B25 na podkładzie z betonu B10.

W związku z powyższym wyjaśniam, że asortyment poszczególnych elementów konstrukcyjnych i rodzaj materiałów (np. klasa betonu, itp.) z jakiego są wykonywane określają projekty konstrukcyjne t.III i t.V. jak również projekt konstrukcji fundamentu blokowego pod maszt oświetleniowy i określenia w nich zawarte jako potwierdzone podpisem projektanta są ostateczne.

**Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma poprzez fax na numer faxu Zamawiającego 091-327-06-29.**