



OASE Fountain Technology • 02-486 Warszawa • Aleje Jerozolimskie 200
tel.: 22 323 71 15 • fax: 22 323 71 15 • e-mail: info@oase.pl • www.oase.pl

Doprowadzenie energii elektrycznej

Armatura przepustowa kabli KDW 1 – KD 19/100 T

Armatura przepustowa kabli OASE służy do wodoszczelnego przeprowadzenia instalacji elektrycznej w zbiornikach fontannowych, zbiornikach wody, zbiornikach przelewowych, biegach strumieniowych, stawach ogrodowych, rezerwuarach wody, komorach pomp, etc. Składa się ona z hermetycznej obudowy, płyty kołnierzej, uszczelnień oraz wpustów kablowych. Armatura przepustowa kabli znajduje się z reguły na końcu rury ochronnej kabli, prowadzonej od rozdzielni elektrycznej do zbiornika wody. W przypadku większych wersji armatury przepustowej kabli, króćce przyłączeniowe umieszcza się w połączeniach kielichowych rur ochronnych kabli (rury kanalizacyjne KG lub rury instalacji domowej ED) i następnie zalewa betonem. W przypadku mniejszych wersji armatury, z wyjątkiem KDW 1, połączenie następuje poprzez gwint rurowy do rury PE. Wszystkie armatury przepustowe kabli, z wyjątkiem KDW 1, posiadają nawiercone otwory do przyłączenia kompensacji potencjału uziomów. Większe wersje armatury KD 12/100 T i KD 19/100 T mogą być również stosowane w zbiornikach wyłożonych folią.

Armatura przepustowa kabli OASE KDW 1

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Ilość wpustów kablowych Pg 16: |1 szt. |
| Średnica kabla: |7 - 11 mm |
| Dla zbiorników wyłożonych folią: |tak |
| Materiał: |mosiądz, tworzywo sztuczne |
| Masa: |0,15 kg |
| Nr-id.: |51328 |
| Nr-art.: |851-506 |

Armatura przepustowa kabli OASE KD 1/10 E

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Ilość wpustów kablowych Pg 16: |1 szt. |
| Średnica kabla: |7 - 14 mm |
| Przyłącze: |1" |
| Dla zbiorników wyłożonych folią: |nie |
| Materiał: |stal nierdzewna V4A |
| Masa: |0,55 kg |
| Nr-id.: |51741 |
| Nr-art.: |852-552 |



OASE Fountain Technology • 02-486 Warszawa • Aleje Jerozolimskie 200
tel.: 22 323 71 15 • fax: 22 323 71 15 • e-mail: info@oase.pl • www.oase.pl

Doprowadzenie energii elektrycznej

Armatura przepustowa kabli KDW 1 – KD 19/100 T

Armatura przepustowa kabli OASE KD 2/15 E

Ilość wpustów kablowych Pg 16:2 szt.
Średnica kabla:7 - 14 mm
Przyłącze:1 1/2"
Dla zbiorników wyłożonych folią:nie
Materiał:stal nierdzewna V4A
Masa:0,90 kg
Nr-id.:51740
Nr-art.:**852-553**

Armatura przepustowa kabli OASE KD 4/70 T

Ilość wpustów kablowych Pg 16:4 szt.
Średnica kabla:7 - 14 mm
Przyłącze:połączenie kielichowe DN 70 ED
Dla zbiorników wyłożonych folią:nie
Materiał:tombak
Masa:3,20 kg
Nr-id.:51336
Nr-art.:**852-554**

Armatura przepustowa kabli OASE KDF 4/70 T

Ilość wpustów kablowych Pg 16:4 szt.
Średnica kabla:7 - 14 mm
Przyłącze:połączenie kielichowe DN 70 ED
Dla zbiorników wyłożonych folią:tak
Materiał:tombak
Masa:4,10 kg
Nr-id.:52607
Nr-art.:**852-575**



OASE Fountain Technology • 02-486 Warszawa • Aleje Jerozolimskie 200
tel.: 22 323 71 15 • fax: 22 323 71 15 • e-mail: info@oase.pl • www.oase.pl

Doprowadzenie energii elektrycznej

Armatura przepustowa kabli KDW 1 – KD 19/100 T

Armatura przepustowa kabli OASE KD 7/100 T

Ilość wpustów kablowych Pg 16:7 szt.
Średnica kabla:7 - 14 mm
Przyłącze:połączenie kielichowe DN 100 KG
Dla zbiorników wyłożonych folią:nie
Materiał:tombak
Masa:4,90 kg
Nr-id.:51337
Nr-art.:852-555

Armatura przepustowa kabli OASE KDF 7/100 T

Ilość wpustów kablowych Pg 16:7 szt.
Średnica kabla:7 - 14 mm
Przyłącze:połączenie kielichowe DN 100 KG
Dla zbiorników wyłożonych folią:tak
Materiał:tombak
Masa:6,00 kg
Nr-id.:52608
Nr-art.:852-580

Armatura przepustowa kabli OASE KDF 12/100 T

Ilość wpustów kablowych Pg 16:12 szt.
Średnica kabla:7 - 14 mm
Przyłącze:połączenie kielichowe DN 100 KG
Dla zbiorników wyłożonych folią:tak
Materiał:tombak
Masa:8,70 kg
Nr-id.:51768
Nr-art.:852-556



OASE Fountain Technology • 02-486 Warszawa • Aleje Jerozolimskie 200
tel.: 22 323 71 15 • fax: 22 323 71 15 • e-mail: info@oase.pl • www.oase.pl

Doprowadzenie energii elektrycznej

Armatura przepustowa kabli KDW 1 – KD 19/100 T

Armatura przepustowa kabli OASE KDF 19/100 T

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Ilość wpustów kablowych Pg 16: |19 szt. |
| Średnica kabla: |7 - 14 mm |
| Przyłącze: |połączenie kielichowe DN 100 KG |
| Dla zbiorników wyłożonych folią: |tak |
| Materiał: |tombak |
| Masa: |9,30 kg |
| Nr-id.: |51338 |
| Nr-art.: |852-557 |



OASE Fountain Technology • 02-486 Warszawa • Aleje Jerozolimskie 200
tel.: 22 323 71 15 • fax: 22 323 71 15 • e-mail: info@oase.pl • www.oase.pl

Doprowadzenie energii elektrycznej

Armatura przepustowa kabli KDW 1 – KD 19/100 T

