

Załącznik nr 3.1.
do umowy nr
z dniar.

WYJAŚNIENIA DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OKREŚLAJĄCEJ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

pn.:

„Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym nr 3 w Świnoujściu przy ul. Norweskiej 12.”

1. Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w formie zapisu elektronicznego w formacie innym niż pdf.
2. Artykuł 88 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych określa, że „w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia (...) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia”. Jednocześnie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) określa, że jeżeli w przypadku zamówienia na roboty budowlane przyjęto w istotnych postanowieniach umowy zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja przetargowa może nie zawierać przedmiaru.

W związku z powyższym wszelkie zmiany dokonane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu w zakresie ilościowym i rzeczowym przedmiaru, nie będą zakwestionowane, a jedyną właściwą ceną ofertową jest ta wpisana w formularzu oferty. Co za tym idzie Wykonawcy winni uwzględnić wszelkie roboty wynikające z przedmiaru jak i w nim nie zawarte w cenie ofertowej jak również w kosztorysie ofertowym.

Zamawiający przypomina również, że zgodnie z Załącznikiem nr 2.1 do SIWZ pn.: Zakres rzeczowy” zamówienia określa szczegółowo projekt budowlany wymieniony w załączniku nr 2.3. do SIWZ w pozycji 1: t1, t2, t3, t4, t5 i projekt wykonawczy . wymieniony w załączniku nr 2.3. do SIWZ w pozycji 2: t1, t2, t3, t4, t5, oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. jak określono również w punkcie 16.5.a) SIWZ, a nie przedmiar robót, który jest dokumentem pomocniczym jak określono w punkcie 16.5.b) tiret dziesiąte SIWZ.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne oraz p.poż. powinno stanowić jeden spójny system. Zaleca się wykonywanie obu zabezpieczeń przez wyspecjalizowane firmy. Przeprowadzone prace zabezpieczające należy udokumentować odpowiednimi dokumentami, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Konstrukcja stalowa, zgodnie z projektem, powinna być zabezpieczona do klasy odporności pożarowej R 30 i kategorii korozyjności C3

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: