



Wykonawca: GEOMAPA S.C. ul. Wojska Polskiego/2, tel. 33-74-224 72-600 Świnoujście		Włotnik niniejszy sporządzono na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500 ark. nr 330.221.1012, 1014 330.221.1021, 1023	
Obręb 8, dz. nr 288, 289, 323, 286.		Wykonano metodą wektorystyczną trasą	
Skala 1: 500			
Informacje dodatkowe: Na terenie objętym niniejszym wlotnikiem wykonano projekty ZUDP – 5/2006.		Wszelkie rysunki elektryki budowlanej podlegają wyczerpującemu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.	
Actualność wlotnika na dzień 08.05.2008r. KERG 278/2008		Katastronik roboty Geodeta Jan Bartkowski, nr upr. zawodowych 8765	
LZGODNIENIA BRANŻOWE Nie wykonano uzgodnień branżowych		Świnoujście 08.05.2008 r.	
punkty podlegające ochronie - 1170. Stwierdza się zgodność kartometryczna wlotnika z mapą zasadniczą (zgodnie z instrukcją K-1) wsp. K nie przekracza wartości 0,4			
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: 1. bezpośrednich pomiarów 2. pośredniego ustalenia przebiegu aparatury elektromagnetycznej – z filiera A, w związku z tym w części 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność kartometryczna jest niższa od dokładności kartometrycznej mapy. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.		Wpisano do rejestru wlotników pod numerem:	

Wykaz współrzędnych	
Lp.	X
A.	603863509
B.	603863504
1.	603863598
2.	603864534
3.	603864519
4.	603864515
5.	603866155
6.	603867106
7.	603867344
A.	3319167,03
B.	3319179,22
1.	3319167,27
2.	3319178,54
3.	3319195,29
4.	3319195,40
5.	3319185,40
6.	3319202,27
7.	3319202,39

UWAGI:

1. Roboty ziemne należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego
2. Całość wykonac zgodnie z tym rysunkiem i ośsem technicznym
3. Ochrona przeciwpowodzienna - SZYBKI WYŁĄCZENIE
4. Od ZK-4p nr 415 do ZKPL-3/2L2+L0/1/F prowadzić kabel YKY 4x120mm² 0,6/1kV
5. Od ZKPL-3/2L2+L0/1/F do rozdzielni głównej budynku prowadzić kabel YKY 4x25mm² 0,6/1kV
6. ZAKRES ENEA S.A. - Kabeł YKY 4x120mm² - ZKPL-3/2L2+L0/1/F - Kabeł YKY 4x25mm² 0,6/1kV - rozdzielni głównej budynku
7. ZAKRES INWESTORA - Kabeł YKY 4x25mm² o d ZKPL-3/2L2+L0/1/F do rozdzielni głównej budynku

uziom PEN z pomieszczeniowych przew. np. typu GALMAR
uziom PE z pomieszczeniowych przew. np. typu GALMAR

BRANŻA	ELEKTRYCZNA	
	AUTORZY	Projektant
TEMAT	Przyłącza elektroenergetyczne do zaliczka	
	boks sportowych ORLIK 2012 w Świnoujściu	
	ul. Wojska Polskiego, 1/5	
	72-600 Świnoujście	
INWESTOR	Przedsiębiorstwo	
	Inżynier	
ARBS	Przedsiębiorstwo	
	Inżynier	
RYSUJĄCY	Przedsiębiorstwo	
	Inżynier	
SKALA	1:500	
	Podpis	

Mapa nadaje się do celów projektowych