

# MIASTO ŚWINOUJŚCIE



72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax (+48 91) 321 59 95,  
e-mail: [sekretariat@um.swinoujscie.pl](mailto:sekretariat@um.swinoujscie.pl), [www.swinoujscie.pl](http://www.swinoujscie.pl)

Świnoujście, 2008-07-28

WIM/MW/340/ /2008

**Wykonawcy – uczestnicy postępowania  
WIM/ZP/340/58/2008**

**Dotyczy: postępowania nr WIM/ZP/340/58/2008 dotyczącego wyboru wykonawcy robót budowlanych objętych zadaniem pn.: „Budowa boisk sportowych na terenie Gimnazjów Publicznych nr 1 i nr 2 w Świnoujściu w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”.**

W odpowiedzi na złożone przez oferenta zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia odpowiadam co następuje:

## **Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do oferowania i ułożenia na zadaniu trawę- syntetyczną o następujących parametrach;

- wysokość włókna: 60 mm,
- rodzaj włókna: monofilowe,
- materiał włókna: 100% polietylen,
- ilość pęczków: 9.135 szt./m<sup>2</sup>,
- ilość włókien; 127.890 szt./m<sup>2</sup>,
- ciężar włókna: 14.000 dtex,
- grubość włókna: średnio 230 μ ?

## **Odpowiedź:**

Wymagane parametry nawierzchni zostały określone w opisie technicznym do projektu budowlanego:

Poniżej podano minimalne wymagania dla trawy syntetycznej. Dopuszcza się oferowanie produktów równoważnych, o parametrach zgodnych (lub wyższych) z poniższymi:

- grubość włókna: minimum 160 μ
- wysokość włókna: minimum 60 mm,
- rodzaj włókna: monofilowe
- gęstość pęczków trawy: minimum 7.800 szt/m<sup>2</sup>
- gęstość: minimum 130.000 monofilamentów/m<sup>2</sup>
- ciężar włókna: minimum 13.500 Dtex

Ponadto, włókno trawy musi być wykonane w 100% z polietylenu

**Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma jak określono w punkcie 10.3. SIWZ/WIM/ZP/340/58/2008.**