

MIASTO ŚWINOUJŚCIE



72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax (+48 91) 321 59 95, e-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl, www.swinoujscie.pl

Świnoujście, dnia -10-2009

WIM.EP.ZP/340/73- /09

1. **Uczestnicy postępowania
WIM/ZP/340/73/2009**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na
której umieszczono ogłoszenie o
zamówieniu i udostępniono
SIWZ/WIM/ZP/340/73/2009**

W wyniku prowadzonego postępowania SIWZ/WIM/ZP/340/73/2009 na „Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV i Daszyńskiego na odcinku od ul. Marynarzy do ul. Steyera w Świnoujściu” w ramach projektu: Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego w Świnoujściu” wpłynęło następujące zapytanie:

„W związku z ogłoszeniem przedmiotowego przetargu składam zapytanie dotyczące treści SIWZ:

PYTANIE 1:

W przedmiarze robót dotyczących oświetlenia ulicznego przyjęto 19 szt. słupów SAL 70G, 25 szt. opraw oświetleniowych typu LUNOIDA 150W, 21 szt. wysięgników WR-5A/1, natomiast z projektu wynika, że słupów powinno być 20 szt., opraw LUNOIDA 150W 26 szt., wysięgników WR-5A/1 22 sztuki. Jakie ilości należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć ilości wynikające z dokumentacji projektowej, przedmiar jest elementem pomocniczym, orientacyjnym. Do wyceny należy przyjąć ilość słupów SAL 70G 20 szt., opraw LUNOIDA 150W 26 szt., wysięgników WR-5A/1 22 sztuki.