

# MIASTO ŚWINOUJŚCIE



72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax (+48 91) 321 59 95,  
e-mail: [sekretariat@um.swinoujscie.pl](mailto:sekretariat@um.swinoujscie.pl), [www.swinoujscie.pl](http://www.swinoujscie.pl)

Świnoujście, 2010-02-05

WIM/MW/ZP/340/01/PYT-I/481/2010

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania  
WIM/ZP/340/01/2010**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której  
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i  
udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/01/2010**

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 05.02.2009 r. dotyczące treści  
SIWZ/WIM/ZP/340/01/2010 „Przebudowa zadaszenia sceny Amfiteatru  
Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Matejki.”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z 05.02.2010 r. zawierające pytanie dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego, an której zamieszczono SIWZ.

## **Pytanie z dnia 05.02.2009 r. wraz z odpowiedzią Zamawiającego:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość innego niż w projekcie rozwiązania węzłów połączeń konstrukcji zadaszenia / przez zastosowaniu połączeń z blachami węzłowymi jak w załączonych rysunkach/?

## **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę typu węzłów kratownic. Rozwiązania pokazane w projekcie zapewniają odpowiednią nośność i sztywność konstrukcji. Połączenia z zastosowaniem blach węzłowych w istocie są znacznie prostsze w wykonaniu, lecz pogarszają właściwości konstrukcji. Dodatkowym aspektem jest wymagana wysoka estetyka obiektu. Konstrukcja będzie eksponowana, stąd rozwiązania stosowane w budownictwie przemysłowym i halowym nie są wskazane.

-podpis na oryginale-

**Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma jak określono w punkcie 10.3. SIWZ/WIM/ZP/340/01/2010.**

Sprawę prowadzi Wydział Inżyniera Miasta, tel.fax 091 327 06 29, e-mail: [wim@um.swinoujscie.pl](mailto:wim@um.swinoujscie.pl)