

MIASTO ŚWINOUJŚCIE



72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax (+48 91) 321 59 95,
e-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl, www.swinoujscie.pl

Świnoujście, 2010-05-20

WIM/MW/ZP/340/13/PYT/ /10

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM/ZP/340/13/2010**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/13/2010**

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 17.05.2010 r. i 18.05.2010 r. dotyczące treści SIWZ/WIM/ZP/340/13/2010 – realizacja zadania pn.: „Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy”.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie **Wykonawców z dnia 17.05.2010 r. i 18.05.2010 r.** zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytania z dnia 17.05.2010 r. i 18.05.2010 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie 1

Z uwagi na różnice w nazwie (w ogłoszeniu i SIWZ) prosimy o podanie obowiązującej nazwy i adresu Zamawiającego oraz nazwy i adresu Beneficjenta gwarancji wadialnej w postępowaniu j.w.

Odpowiedź

Nazwa i adres beneficjenta gwarancji wadialnej: Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 – 600 Świnoujście. Nazwa i adres Zamawiającego jest taki sam jak beneficjenta gwarancji wadialnej.

Pytanie 2

Dot. SIWZ p. 9.7 ppkt b)

Prosimy o wykreślenie zapisów w brzmieniu: „wraz z kopiami aktualnego zaświadczenia właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnień budowlanych”.

Nowe (obowiązujące) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. „w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane” wprowadza wiele istotnych zmian w stosunku do poprzedniego Rozporządzenia. W obecnie obowiązującym katalogu dokumentów których może żądać zamawiający nie ma ani kopii uprawnień ani zaświadczenia z izby samorządu zawodowego.

Również zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych umieszczoną na oficjalnej stronie UZP obecnie obowiązujące przepisy nie dają Zamawiającemu podstaw do żądania kopii dokumentów o których mowa powyżej jak również nie ma podstaw aby zamawiający wymagał przynależności do Izby samorządu zawodowego.

Odpowiedź

Zamawiający przychyliła się do sugestii Wykonawcy i wykreśliła zapis: „wraz z kopiami aktualnego zaświadczenia właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnień budowlanych”. Na podstawie art. 38 ust. 4 dokona zmiany SIWZ w tym fragmencie pkt 9.7 lit. b) na zapis o treści: „wraz z dołączonym oświadczeniem o posiadaniu wymaganych przepisami Prawa budowlanego uprawnień i aktualnego zaświadczenia właściwej izby samorządu zawodowego”. Powyższy zapis jest zgodny z § 1 ust.1 pkt 7 cyt. rozporządzenia z 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Pytanie 3

Dotyczy pkt.5.3 załącznika nr 2 do SIWZ.

- Ile zleceniodawca zamawia postumentów zasilających, nie gorszych niż ROLEC Classic 1000mm, z czterema gniazdkami 16A, a ile z sześcioma gniazdkami 16A?*
- Ile zleceniodawca zamawia postumentów zasilających, nie gorszych niż ROLEC Classic MIDI, z czterema gniazdkami 16A, a ile z sześcioma gniazdkami 16A?*

Odpowiedź

Należy przyjąć 15 szt. postumentów z gniazdami 4 x 16 A, nie gorszych niż ROLEC Energymaster Classic 1000mm oraz 15 szt. postumentów z gniazdami 6 x 16 A, nie gorszych niż ROLEC Energymaster Classic MIDI.

Pytanie 4

Dotyczy pkt. 1.6 i 1.7 projektu budowlano-wykonawczego.

- Czy punkty poboru mogą być wykonane w obudowie epoksydowej termoutwardzalnej o podwyższonej odporności na promieniowanie UV?*
- Czy w punktach poboru energii elektrycznej dla małych jachtów ma być zainstalowany tylko jeden wyłącznik różnicowoprądowy (takie rozwiązanie powoduje sytuacje konfliktowe przy dużej ilości gniazdek odbiorowych)?*

- *Czy w punktach poboru energii elektrycznej dla dużych jachtów zastosować wyłącznik różnicowoprądowy dla pięciu gniazd wtykowych (16A) oraz po jednym bezpieczniku różnicowoprądowym dla gniazd wtykowych trzyczłonowych?*

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykonanie obudowy punktów poboru z proponowanego materiału pod warunkiem, że jest on odporny na działanie klimatu morskiego, który występuje na terenie Basenu Północnego. Zamawiający nie wprowadza zmian, w ilości i rodzaju, aparatów zaprojektowanych w punktach poboru energii elektrycznej dla jachtów małych i dużych.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma jak określono w punkcie 10.3. SIWZ/WIM/ZP/340/13/2010.