

# MIASTO ŚWINOUJŚCIE



72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax (+48 91) 321 59 95,  
e-mail: [sekretariat@um.swinoujscie.pl](mailto:sekretariat@um.swinoujscie.pl), [www.swinoujscie.pl](http://www.swinoujscie.pl)

Świnoujście, 2010-05-25

WIM/MW/ZP/340/13/PYT/ /10

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM/ZP/340/13/2010**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/13/2010**

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 18.05.2010 r., 20.05.2010 r. i 21.05.2010 r. dotyczące treści SIWZ/WIM/ZP/340/13/2010 – realizacja zadania pn.: „Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy”.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm.), uwzględniając wystąpienia **Wykonawców z dnia 18.05.2010 r., 20.05.2010 r. i 21.05.2010 r.** zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytania z dnia 18.05.2010 r., 20.05.2010 r. i 21.05.2010 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:**

## **Pytanie 1**

*W pkt. 5.3 załącznika do SIWZ wymienione są postumenty zasilające ROLEC Classic 1000mm 4 x 16 A oraz ROLEC Classic MIDI 6 x 16 A. Które postumenty zasilające mają być zastosowane na nabrzeżach wymienionych w pkt. 3.3 załącznika do SIWZ?*

## **Odpowiedź**

Na nabrzeżach nr 3, 5 i 6 oraz na istniejących pomostach pływających przy nabrzeżu nr 5 należy zastosować postumenty zasilające nie gorsze niż ROLEC Energymaster Classic MIDI 6 x

16 A 1 faz., 1x zawór wody z węzłem i hakiem nierdzewnym oraz systemem płatności na żetony (dla poboru energii elektrycznej i wody), obudowa nierdzewna.

## **Pytanie 2**

Dotyczy: § 8 lit. a Załącznika Nr 2 do SIWZ - Umowa Nr WIM/...../2010  
*Stosownie do zapisów pod tą literą, prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku braku uprawnionej decyzji o pozwoleniu na budowę i nie przekazaniu Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy - zmianie ulegnie termin zakończenia*

## **Odpowiedź**

Dla przedmiotowego zadania Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę, stąd Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany projektu umowy. Zamawiający zamierza dotrzymać terminów określonych w projekcie umowy.

## **Pytanie 3**

Dotyczy: § 8 lit. m załącznika Nr 2 do SIWZ - Umowa Nr WIM/...../2010  
*Termin usunięcia usterek ujawnionych w okresie gwarancji został ustalony na 3 dni od ich zgłoszenia przez użytkownika. Ponieważ w § 11 zostały ustalone kary za opóźnienie w usuwaniu usterek, prosimy o wydłużenie tego terminu do 10 dni. Termin 3 dniowy jest zbyt krótki i nie zawsze możliwości techniczno organizacyjne pozwalają na usunięcie Usterek w tak określonym terminie*

## **Odpowiedź**

Z dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego wynika, iż termin trzydniowy jest odpowiednim dla usunięcia usterek i Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany projektu umowy.

## **Pytanie 4**

Dotyczy: § 11 załącznika Nr 2 do SIWZ - Umowa Nr WIM/...../2010  
*W par. 11 Umowy Zamawiający określił kary dla Wykonawcy, natomiast brak jest kar dla Zamawiającego.  
W celu zachowania reguły równego traktowania Stron Umowy wnosimy o dopisanie w par. 11:  
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:*  
a) *za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w wysokości' 0,20% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w stosunku do wyznaczonego terminu.*

## **Odpowiedź**

Zamawiający nie podziela stanowiska Pytającego. Dla przedmiotowego zadania Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę i nie przewiduje opóźnienia w przekazaniu placu budowy.

## **Pytanie 5**

*Prosimy o wyjaśnienie różnic pomiędzy projektem a przedmiarami robót:*  
- *przedmiar robót dotyczący Nabrzeży nr 1, 2 i 10*

- pozycja nr 6 i 7 wiercenie otworów pod kotwy belek odbojowych w ilości 770szt. na rysunku nr 37 „System odbojowy nabrzeża nr 1, 2 i 10” kotwa fi 24 l= 350mm występuje w ilości 895szt.
- pozycja nr 43 i 70 dotycząca wklejania kotew pod belki odbojowe uwzględnia wykonanie 956szt. na nabrzeżu nr 2 i 1.103szt. na nabrzeżu nr 10, razem 2.059szt. Rysunek nr 37 przedstawiający system odbojowy na powyższych nabrzeżach uwzględnia wykonanie 1.612szt. (146belek \* 5kotew + 294 słupków \*3kotwy = 1612 kotew),
- przedmiar robót dotyczący Nabrzeży Nr 3-9
  - pozycja 7 ujmuje zakup i montaż słupków odbojowych przy drabinkach w ilości 42,00m. Jeżeli przyjmiemy projektowaną ilość drabinek na remontowanych nabrzeżach oraz patrząc na rysunek nr 2, gdzie długość słupków wynosi 1,1m to przedmiar w tej pozycji powinien wynieść: 14drabinek \* 2 \* 1,1 m = 30,8m

### **Odpowiedź**

- Nabrzeże nr 1: do wykonania 895 szt. kotew  $\varnothing$  24 mm do belek kwadratowych 20,5x20,5 cm.
- Nabrzeże nr 2 i 10: do wykonania 1612 szt. kotew  $\varnothing$  16 mm do belek trapezowych D105 x110 x136.
- Nabrzeża nr 3 ÷ 9: do wykonania  $2 \times 5 = 10$  słupków L = 1,10 m z belek kwadratowych 20,5x20,5 cm tylko na nabrzeżu nr 3 – bez oczepu żelbetowego. Na pozostałych nabrzeżach (z oczepami żelbetowymi) drabinki znajdują się we wnękach: słupki przy drabinkach z belek trapezowych D105x110x136 stanowią element systemu odbojowego.

### **Pytanie 6**

*Prosimy o podanie parametrów technicznych skrzynek kompaktowych występujących w pozycji nr 32 przedmiaru robót dotyczącego Nabrzeży nr 3 - 9.*

### **Odpowiedź**

Użyte w przedmiarze robót określenie „skrzynki kompaktowe” dotyczy postumentów zasilających, których parametry techniczne zostały wyspecyfikowane w pkt. 5.3. Załącznika nr 2.2. do SIWZ.

### **Pytanie 7**

*Zamawiający w punkcie 9.8 SIWZ wskazał, że wykonawca jest zobowiązany złożyć wykaz z określeniem części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu zamówienia własnymi siłami. Zamawiający wymaga zamieszczenia powyższej informacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, wraz z pisemnym zobowiązaniem tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz z oświadczeniami i dokumentami określonymi w punktach 9.2, 9.4, 9.5, 9.6; w odniesieniu do tych podmiotów,*

*W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie następującego zagadnienia:*

*Czy Zamawiający żąda zamieszczenia oświadczeń i dokumentów określonych w punktach 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 SIWZ w stosunku do wszystkich podwykonawców czy jedynie w odniesieniu do tych podwykonawców, którzy oddają do dyspozycji*

wykonawcy składającemu ofertę niezbędne zasoby zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy prawo zamówień publicznych.

*Stosownie natomiast do treści § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może zadać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2 tj. wskazane w punktach 9,2, 9.4, 9.5, 9.6 SIWZ.*

*W związku z powyższym, w sytuacji gdy wykonawca zamierza wykonywać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców, jednak nie korzysta z ich zasobów celem wykazania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający nie jest uprawniony do żądania wskazania przez wykonawcę dokładnych nazw tych podwykonawców, jak również żądać złożenia przez te podmioty oświadczeń i dokumentów określonych w punktach 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 SIWZ.*

*W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy wskazania nazw (firm) podwykonawców oraz przedłożenia przez te podmioty oświadczeń i dokumentów określonych w punktach 9,2, 9.4, 9.5, 9,6 SIWZ w sytuacji gdy wykonawca nie korzysta zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy prawo zamówień publicznych z zasobów tych podmiotów dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.*

## **Odpowiedź**

Zamawiający podziela stanowisko Pytającego i nie będzie wymagał od wykonawcy wskazania nazw (firm) podwykonawców oraz przedłożenia przez te podmioty oświadczeń i dokumentów określonych w punktach 9,2, 9.4, 9.5, 9,6 SIWZ w sytuacji, gdy wykonawca nie korzysta zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy prawo zamówień publicznych z zasobów tych podmiotów dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

**Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma jak określono w punkcie 10.3. SIWZ/WIM/ZP/340/13/2010.**