

# MIASTO ŚWINOUJŚCIE



72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax (+48 91) 321 59 95,  
e-mail: [sekretariat@um.swinoujscie.pl](mailto:sekretariat@um.swinoujscie.pl), [www.swinoujscie.pl](http://www.swinoujscie.pl)

Świnoujście, dnia 10.06.2010 r.

WIM/SO/ZP/340/24/10/2586/2010

**Strona internetowa Zamawiającego, na której  
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i  
udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/24/2010**

**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ/WIM/ZP  
/340/24/2010**

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytanie Wykonawcy z dnia 09.06.2010 r. dotyczące zakresu rzeczowego określonego w SIWZ/WIM/ZP/340/24/2010 pn.: „Remont dachu budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu .”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 09.02.2010 r. zawierające pytanie dotyczące zakresu rzeczowego określonego w SIWZ udzielam wyjaśnień, przekazując treść pytań Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację istotnych warunków zamówienia i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego

## **Pytanie z dnia 09.06.2010 r.**

1. Czy płatwie mają być wymieniane czy wzmacniane i co za tym idzie, co z pokryciem dachowym. Czy ująć wykonanie wymiany pokrycia dachowego?

## **Odpowiedź Zamawiającego**

Należy wzmocnić wszystkie płatwie drewniane o przekroju 100 x 155 mm na przekrój 125 x 220 mm zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym nr 4 załączonego projektu budowlanego. W związku z powyższym nie przewiduje się wymiany pokrycia dachowego.

- podpis na oryginale -