

# MIASTO ŚWINOUJŚCIE



72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax (+48 91) 321 59 95,  
e-mail: [sekretariat@um.swinoujscie.pl](mailto:sekretariat@um.swinoujscie.pl), [www.swinoujscie.pl](http://www.swinoujscie.pl)

Świnoujście, 2010-09-29

WIM/MW/ZP/340/52/PYT-II/4760/2010

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM/ZP/340/52/2010**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/52/2010**

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 27.09.2010 r. dotyczące treści SIWZ/WIM/ZP/340/52/2010 „Przebudowa płyty boiska w ramach przebudowy stadionu OSiR przy ul. Matejki w Świnoujściu.”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 27.09.2010 r. zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego.

## **Pytanie nr 1**

Jaki jest przewidywany okres realizacji inwestycji?

## **Odpowiedź**

Inwestycja jest realizowana od 2004 roku. Przewiduje się zakończenie wszystkich prac budowlanych etapami do roku 2015.

## **Pytanie nr 2**

Jaka jest powierzchnia całkowita trybuny planowanej do zadaszenia - sektory b i c oraz d i j?

## **Odpowiedź**

Powierzchnia w rzucie poszczególnych sektorów wynosi:

B:  $21,12 \cdot 10,30 = 217,5 \text{ m}^2$

C:  $22,05 \cdot 10,30 = 227,1 \text{ m}^2$

D:  $21,12 \cdot 10,30 = 217,5 \text{ m}^2$

J:  $18,47 \cdot 4,30 = 79,4 \text{ m}^2$

## **Pytanie nr 3**

Co należy rozumieć pod pojęciem dostosowanie sektora c?

## **Odpowiedź**

Sektor C trybuny południowo-zachodniej winien być dostosowany do wymogów określonych w uchwale nr VI/87 z dnia 24 kwietnia 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów I ligi na sezon 2010/2011 i następne; określonych w 4 i 5 punktach § 9 powyższej uchwały, tj.:

- zapewnienia co najmniej 50 miejsc siedzących dla VIP-ów, w tym 20 miejsc dla VIP-ów drużyny przyjezdnej oraz 4 miejsc, odpowiednio oznakowanych i zlokalizowanych pośrodku trybuny głównej dla przedstawicieli PZPN,
- zapewnienia minimum 30 miejsc w łożu prasowej, w tym co najmniej 15 miejsc wyposażonych w pulpity z łączami ISDN.

#### **Pytanie nr 4**

Czy budynek techniczny ma się znajdować w obrębie jednej z trybuny?

#### **Odpowiedź**

Budynek techniczny ma być zlokalizowany na długości sektora C trybuny południowo-zachodniej.

#### **Pytanie nr 5**

Czy istniejące trybuny podlegają przebudowie?

#### **Odpowiedź**

Istniejące trybuny zostały wybudowane w latach 2004-2008. Są to nowe konstrukcje. Zamawiający zakłada, iż wykonanie zadaszeń sektorów nie powinno ingerować w żelbetową konstrukcję trybun. Natomiast w konstrukcji sektora C trybuny południowo-zachodniej przewidziano integralne fundamenty dla zadaszenia sektora i pierwotnego budynku technicznego. Ich wykorzystanie zależy od przeprowadzenia analizy statyczno-wytrzymałościowej przez projektanta.

#### **Pytanie nr 6**

Jaka jest przewidywana powierzchnia użytkowa projektowanego obiektu budynku technicznego?

#### **Odpowiedź**

Powierzchnię użytkową projektowanego budynku określi projektant. W obiekcie mają znajdować się: stanowisko dowodzenia policji, kierownika ds. bezpieczeństwa, spikera zawodów, operatora monitoringu oraz 5 stanowisk dla komentatorów radiowych i telewizyjnych, jak również ewentualne pomieszczenia sanitarne i techniczne.

#### **Pytanie nr 7**

Prosimy o udostępnienie w formie elektronicznej dokumentacji projektowej, do której ma być sporządzony aneks (minimum branża architektoniczna, zagospodarowanie terenu oraz konstrukcja) tak aby można było ocenić czy wykonanie aneksu do w/w projektu jest możliwe w założonym w SIWZ terminie.

#### **Odpowiedź**

Aktualny projekt zagospodarowania terenu Zamawiający zamieścił jako załączniki nr 7 i 8 do SIWZ. Zamawiający do niniejszej odpowiedzi załącza wersję elektroniczną dokumentacji projektowej dotyczącej branży architektonicznej i konstrukcyjnej obiektu trybuny południowo-zachodniej oraz budynku technicznego, jak również publikuje tę dokumentację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.