

GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE



72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax (+48 91) 321 59 95,
e-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl, www.swinoujscie.pl

WIM.271.1.30.4282.2011.EK

Świnoujście, dnia 2011-08-11

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM.ZP.271.1.30.2011
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ.WIM.ZP.271.1.30.2011

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 08.08.2011 r. dotyczące treści SIWZ.WIM.ZP.271.1.30.2011 p.n. „Edukacyjny Plac Zabaw na terenie Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap I”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 11.07.2011 r. zawierające pytanie dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytania z dnia 08.08.2011 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

W załączniku 1.2 do umowy w wyszczególnieniu prac oraz w ogłoszeniu o zamówieniu jak również w opisie przedmiotu zamówienia nie występuje bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej i obiektów małej architektury, natomiast w załączonej STWiOR część 4 takie utrzymanie jest dla sektora 2 i 3 na okres 3 lat.

Odpowiedź nr 1

Przedmiotowe zadanie nie obejmuje bieżącego utrzymania zieleni parkowej.

Pytanie nr 2

W projekcie budowlanym-aktualizacja jak również w uzupełniającym projekcie wykonawczym w opisie poszczególnych elementów zagospodarowania oraz na rysunkach w części dotyczącej:

- a) nawierzchni alejek żwirowych łączonych z kostką granitową pasy szerokości 0,7 m i 1,0 m są zaprojektowane z kostki granitowej jasnoszarej wielkości 9/11
- b) nawierzchni Placu na Rozdrożu pasy z kostki granitowej koloru grafitowego są zaprojektowane wielkości również 9/11

W części parku oddanej już do użytkowania nawierzchnie na placach są wykonane z kostki granitowej jasnoszarej jak i grafitowej w jednej wielkości z kostki 4/6.

Alejka łącząca Plac Chrobrego z Placem Lenne'go jest wykonana w połowie (do skrzyżowania) z pasami z kostki 4/6 jej przedłużenie byłoby z pasami z kostki 9/11. Podobna sytuacja jest z alejką łączącą Plac Centralny z Placem Na Rozdrożu miałyby w połowie pasy z kostki 9/11 a w połowie z kostki 4/6. Czy taki jest zamiar Zamawiającego?

Odpowiedź nr 2

Wszystkie pasy z kostki granitowej mają być wykonane z kostki o rozmiarze 4/6 cm, za wyjątkiem nawierzchni dojazdu do przepompowni ścieków.

Pytanie nr 3

Podobna sytuacja jest z kratami nawadniającymi do drzew. Na Placu na Rozdrożu jest zaprojektowana 1 szt takiej kraty, na Placu Lenne'go 4 szt, na Placu Chrobrego 2 szt, lecz zamiast krat jest wykonane kołowe obrzeże z kostki granitowej.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający wymaga aby wykonać wokół drzew kraty nawadniające zgodnie z projektem.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma jak określono w punkcie 10.3. SIWZ.WIM.ZP.271.1.30.2011.