

GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE



72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax (+48 91) 321 59 95,
e-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl, www.swinoujscie.pl

WIM.271.1.39.4800.2011.EK

Świnoujście, 2011-09-09

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM.ZP.271.1.39.2011
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ.WIM.ZP.271.1.39.2011

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 07.09.2011 r. dotyczące treści SIWZ.WIM.ZP.271.1.39.2011 p.n. „Prace remontowe w Miejskim Domu Kultury – remont toalet”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 11.07.2011 r. zawierające pytanie dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytania z dnia 07.09.2011 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Czy nowe lustra mają mieć wymiary takie jak istniejące?

Odpowiedź nr 1

Lustro w toalecie męskiej i damskiej ma mieć taką szerokość, jaka jest szerokość tego pomieszczenia i wysokość 80cm. W toalecie przy garderobach lustro ma mieć wymiary 80cm x 80cm.

Pytanie nr 2

Podgrzewacze wody 2szt. – prosimy podać napięcie i moc.

Odpowiedź nr 2

Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody jednofazowy w wersji podumywalkowej powinien mieć następujące 4 parametry: napięcie znamionowe 230V i moc znamionową 6kW, np. Amicus Kospel lub równoważny.

Pytanie nr 3

Kabiny natryskowe – ma być izolacja pozioma i pionowa przeciwwodna.

Odpowiedź nr 3

Tak, zgodnie ze sztuką budowlaną w pomieszczeniach tzw. „mokrych” wymagane jest zastosowanie przeciwwodnej izolacji poziomej i pionowej pod okładziną z płytek ceramicznych.

Pytanie nr 4

Czy nowa stolarka drzwiowa ma mieć wymiary takie jak istniejąca?

Odpowiedź nr 4

Tak, nowa stolarka drzwiowa ma mieć wymiary takie same jak istniejąca.

Pytanie nr 5

Czy ilość opraw oświetleniowych ma być taka jak istniejących?

Odpowiedź nr 5

Nad lustrami w toalecie męskiej i damskiej mają być po 2 oprawy punktowe (typowe dla oświetlenia luster lub obrazów) oraz plafony sufitowe – 1szt. w pomieszczeniach z umywalkami, 1szt. w pomieszczeniu przed kabinami WC i po 1szt. w każdej kabine WC. W toalecie przy garderobach ma być taka sama ilość opraw sufitowych jak istniejąca plus jedna punktowa nad lustrem.

Pytanie nr 6

Podejścia do przyborów mają być wykonane po wierzchu czy w brzdach?

Odpowiedź nr 6

Nowe podejścia do wszystkich przyborów sanitarnych mają być wykonane w brzdach (pod okładziną z płytek ceramicznych).

Pytanie nr 7

Baterie do natrysków mają być z rurą natryskową stałą, z natryskiem przesuwnym?

Odpowiedź nr 7

W pomieszczeniu natrysków mają być zamontowane baterie prysznicowe z tzw. deszczownicami prysznicowymi np. firmy Ferro typ Quadro lub równoważnej.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma jak określono w punkcie 10.3. SIWZ.WIM.ZP.271.1.39.2011.