

GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE



72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. (+48 91) 321 27 80, tel. /fax (+48 91) 321 59 95,
e-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl, www.swinoujscie.pl

Świnoujście, 2011-11-02

WIM.271.1.45. .2011.MW

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania
WIM.ZP.271.1.45.2011**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ.WIM.ZP.271.1.45.2011**

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie Wykonawcy z dnia 31.10.2011 r. dotyczące treści SIWZ.WIM.ZP.271.1.45.2011 „Budowa budynku technicznego i zadaszenia trybuny południowo-zachodniej w ramach realizacji zadania: Przebudowa stadionu OSiR Wyspiarz przy ul. Matejki w Świnoujściu.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 31.10.2011 r. zawierające pytanie dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIE Z DNIA 31.10.2011 r. WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

Pytanie

Proszę o określenie typu pali - W udostępnionej dokumentacji pojawia się sprzeczność: w kosztorysie na roboty budowlane przy trybunie głównej w dziale 4 Fundamenty oraz w dokumentacji projektowej posadowienie na palach opisywane jest jako: pale żelbetowe wiercone w wyciąganą rurą obsadową. Natomiast w Specyfikacji Technicznej: 01_STWIOR Przebudowa stadionu miejskiego w Świnoujściu - roboty budowlane ST 3.2 pale opisywane są jako wbijane. Proszę wyjaśnić nasze wątpliwości

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza typ fundamentów jako pale wiercone z wyciąganą rurą obsadową jak określa dokumentacja projektowa.

W związku z powyższym zapisy STWIOR – SST 3.2 należy uznać za nieobowiązujące w zakresie typu pali.

Sprawę prowadzi Wydział Inżyniera Miasta, tel.fax 091 327 06 29, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl

1 / 1

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma jak określono w punkcie 10.3. SIWZ.WIM.ZP.271.1.45.2011.