

Świnoujście, dnia 13.07.2012r.

Wykonawcy wg rozdzielnika

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż instalacji solarnej na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej w 2 budynkach zaplecza sanitarnego na terenie ośrodka campingowego „RELAX” w Świnoujściu wpłynęły do Zamawiającego od Wykonawców następujące zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Zamawiający w SIWZ opisuje dwa układy solarne, gdzie każdy składa się z 6 kolektorów słonecznych w zakresie dostawy i montażu pisze, że zaprojektować 1 zbiornik 2-wężownicowy 500(wężownicowe). Proszę o precyzyjne określenie na 6 kolektorów ma być 1 zbiornik 500l?
2. Bardzo proszę o określenie klasyfikacji POKB budynków inwestycyjnych, celem określenia prawidłowej stawki.
3. Czy wykonawca do oferty przetargowej ma dołączyć certyfikaty zastosowanego kolektora słonecznego?
4. W SIWZ w pkt. 3 ppkt3.2. Zakres dostawy i montażu str.3 Zamawiający opisuje parametry kolektora. Bardzo proszę o wyjaśnienie zapisu selektywność na poziomie 19?
5. Jak wyglądają budynki sanitarne z zewnątrz i wewnątrz z uwzględnieniem kotłowni?

Odpowiedzi na powyższe pytania:

Ad 1. Kemping posiada dwa budynki zaplecza sanitarnego na każdym z nich ma zostać zainstalowany układ solarny każdy będzie składał się z 6 kolektorów słonecznych, do każdego z nich należy także zaprojektować po jednym zbiorniku 500 litrowym.

Ad 2. Klasyfikacja POKB budynków inwestycyjnych – dział 12 budynki niemieszkalne symbol POKB 1212, nazwa grupowania - budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe.

Ad 3. Zgodnie z punktem 3.3 specyfikacji fragment dotyczący tego pytania w brzmieniu „zamawiający wymaga aby dostarczone płaskie kolektory słoneczne posiadały wymagany certyfikat lub świadectwo dopuszczające do stosowania ich na rynku europejskim (kopię należy załączyć do oferty)”. Należy postąpić zgodnie z powyższym wskazaniem.

Ad 4. Zapis selektywność na poziomie 19,0 to inaczej wydajność solara na poziomie 19,0.

Ad 5. Zamawiający przekazuje wygląd budynków zaplecza sanitarnego zgodnie z załączoną dokumentacją zdjęciową.

Z poważaniem
Dyrektor OSiR „Wyspiarz”
mgr Mariusz Fryska

