

Świnoujście, dnia 27.08.2012r.

Zamawiający  
OSiR „Wyspiarz”  
Ul. Matejki 22  
72-600 Świnoujście

### Wykonawcy wg rozdzielnika

Dot: przetargu na „Dostawę i montaż instalacji solarnej na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej w 2 budynkach zaplecza sanitarnego na terenie ośrodka campingowego „RELAX” w Świnoujściu”.

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż instalacji solarnej na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej w 2 budynkach zaplecza sanitarnego na terenie ośrodka campingowego „RELAX” w Świnoujściu wpłynęły do Zamawiającego od Wykonawców następujące zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytania:

1. Czy można do dokumentów dołączyć referencje na wykonanie instalacji solarnej wspomagającej centralne ogrzewanie, czy tylko ciepła woda użytkowa?
2. Czy to mają być instalacje wykonane tylko na kolektorach płaskich, czy mogą być na próżniowych?
3. Do tej ilości kolektorów proponujemy wg starej zasady ( 100l/1 kolektor) zakładając duże zużycie min zbiornik 500L lub dwa zbiorniki po 300L ( skłaniałbym się za 500L z uwagi na ewentualną rozbudowę układu do 10 kolektorów i 2 x 500L).

Wyliczenie pojemności zbiorników jest proste:

- od ilości osób kąpiących ( zakładamy 100 x 30L/osobę = 3000 l, ilość kolektorów ok. 20 sztuk

- od ilości kabin natryskowych ( 10 min/osobę = 6 x 4 kabiny = 24 x 4h = 96 osób x 30 l = ok. 3000 l , ilość kolektorów ok. 20 szt.

Zastosowanie układu z 6 kolektorami i 300L zbiornikiem – to bomba – żaden projektant ani wykonawca mający pojęcie o kolektorach się pod tym nie podpisze ( a projektu czy raczej dokumentacji powykonawczej Państwo wymagacie).

Poza tym jak wspomniałem wyżej przy ewentualnej rozbudowie zbiornik 300L będzie

4. Według nas warunki gwarancji powinny wyglądać:
  - gwarancja na kolektory 10 lat ok.,
  - na montaż 60 miesięcy ok. – pod warunkiem wykonywania rocznych przeglądów wg uzgodnionych warunków,
  - na pozostałą instalację a raczej wbudowane urządzenia i materiały wg kart gwarancyjnych producenta (np. zbiorniki 5 lat , grupa pompowa 2 lata , sterownik 2 lata – tyle dają producenci) .

Ze względu, iż na rynku solarnym jesteśmy od 7 lat staramy się montować urządzenia bezawaryjne i sprawdzone - takie Państwu proponujemy.

5. Proponowany układ czy też rozwiązanie powinno zawierać rozładowanie baterii w okresach, w których Państwo nie zużywa ciepła z kolektorów. Np. dogrzewanie budynku w okresach poza sezonem ( od września do kwietnia) – bardzo prostym i sprawdzonym sposobem. Na niepracujących kolektorach temperatury stagnacji dochodzą do 180 st . Występują przegrzewy kolektorów , szybkie i nadmierne zużywanie się glikolu co prowadzi do częstych wizyt serwisu .
6. Reszta specyfikacji jak i warunki są dla nas bardzo czytelne i jak najbardziej do przyjęcia. W załączeniu przedstawiam schemat z proponowanym rozwiązaniem.

Odpowiedzi:

Ad. 1. Tak, do dokumentacji można załączyć referencje.

Ad. 2. Zgodnie z przedmiotem zamówienia tylko kolektory płaskie.

Ad. 3-6. Zgodnie z art. 38 ust 1 Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pismo Państwa firmy nie zawiera żadnego skonkretyzowanego pytania dot. SIWZ. Na żadne pytanie nie możemy, więc odpowiedzieć, ale dołączymy zgodnie z prośbą dokumentację zdjęciową.

Dodatkowo informujemy o wprowadzeniu zmian w dokumentacji przetargowej.

Zmiany treści w:

**SIWZ/OSIR/ZP/2/2012**

Punkt 3 Przedmiot zamówienia, ppkt. 3.2 - Zakres dostawy i montażu

Dokonuje się zmiany treści z: „- 1 zasobnik solarny dwuwężownicowy 300 L”,

na: „- 1 zasobnik solarny dwuwężownicowy 500 L”.

Punkt 3 Przedmiot zamówienia, ppkt. 3.3 - Pozostałe wymagania:

Dodaje się dodatkowy odnośnik na zakończenie tekstu powyższego punktu o treści „Zamawiający wymaga dokonywania rocznych przeglądów zamontowanej instalacji solarnej”.

Punkt 12 Wadium ppkt. 12.1

Zmienia brzmienie z: „Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert na warunkach określonych w art. 45 i 46 ustawy Prawo zamówień publicznych”,

na: „Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości **1.500,00 zł** (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert na warunkach określonych w art. 45 i 46 ustawy Prawo zamówień publicznych”.

Punkt 16 miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert

Zmiana terminu składania ofert

Z: „Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego- sekretariat Dyrektora OSiR „WYSPIARZ” (Ośrodek Sportu i Rekreacji „WYSPIARZ” ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście) nie później niż do dnia 31 sierpnia 2012 roku do godziny 12.00”,

na: „Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego- sekretariat Dyrektora OSiR „WYSPIARZ” (Ośrodek Sportu i Rekreacji „WYSPIARZ” ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście) **nie później niż do dnia 04 września 2012 roku do godziny 12.00**”.

Zmiana terminu otwarcia ofert:

Z: „Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Sali narad (Ośrodek Sportu i Rekreacji „WYSPIARZ” ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście) w dniu 31 sierpnia 2012 roku o godzinie 12.30”,

na: „Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Sali narad (Ośrodek Sportu i Rekreacji „WYSPIARZ” ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście) w dniu **04 września 2012 roku o godzinie 12.30**.”

Zmiany w treści w załącznikach:

Załącznik nr 5 do SIWZ/OSIR/ZP/2/2012

Dokonuje się zmiany z: „ Wykaz zawierać ma wykonanie w okresie trzech ostatnich lat (a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy, to w tym okresie), co najmniej 3 dostawy”,

na: „ Wykaz zawierać ma wykonanie w okresie trzech ostatnich lat (a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy, to w tym okresie), co najmniej 2 dostaw”.

Załącznik nr 2 SIWZ/OSIR/ZP/2/2012 – Umowa


Paragraf 5, pkt. 2 Umowy

Zmienia się z: „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy”,

na: „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy na okres:

- gwarancja na kolektory słoneczne - 10 lat,
- gwarancja na montaż instalacji oraz gwarancja na zbiorniki 500l. - 60 miesięcy,
- gwarancja na pozostały wykorzystywany osprzęt wg kart gwarancyjnych - minimum 2 lata”.

Zmiany wraz z dokumentacją zdjęciową dostępne są na stronie <http://bip.um.swinoujście.pl/>

Z poważaniem  
Z upoważnienia  
Dyrektora OSiR „Wyspiarz”  
  
Hanna Nowicka  
Główny Księgowy