

WIM.271.1.39.5942.2012.MW

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM.ZP.271.1.39.2012**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ.WIM.ZP.271.1.39.2012**

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 28.11.2012 r. dotyczące treści SIWZ.WIM.ZP.271.1.39.2012 „Dokończenie budowy zadania trybuna południowo-zachodniej oraz budynku technicznego na Stadionie Miejskim OSiR WYSPIARZ przy ul. Matejki 22 w Świnoujściu.”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie balustrad oddzielających sektor VIP pomiędzy sektorami B i C i D i C z rur stalowych ocynkowanych zamiast nierdzewnych?

#### **Odpowiedź**

Nie.

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wypełnienia balustrad schodowych z poliwęglanu zamiast plexiglas?

#### **Odpowiedź**

Nie.

#### **Pytanie nr 3**

Wykonawca prosi o zmianę §3 pkt 8 Umowy, stanowiącej załącznik: nr 2 do SIWZ:  
„Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego. w terminie 21 dni od daty:

- a) doręczenia faktury częściowej Zamawiającemu,
- b) doręczenia faktury końcowej Zamawiającemu”

na:

„Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty:

- a) doręczenia faktury częściowej Zamawiającemu,
- b) doręczenia faktury końcowej Zamawiającemu”

**Odpowiedź**

Zamawiający w tym zakresie przychyła się do propozycji Wykonawcy i dokona w powyższym zakresie odpowiednich zmian w SIWZ.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie łamaczy światła typu C100 zamiast SE130?

**Odpowiedź**

Tak. Pod warunkiem zachowania wysięgu 1500 mm.

[podpis na oryginale]