

Świnoujście, dnia 2013-01-30

ZSM-2/1/2013/ /2013

**Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ.ZSM-2/1/2013**

Dotyczy postępowania ZSM-2/1/2013 „Przystosowanie typowej sali lekcyjnej dla potrzeb gabinetu laboratorium chemicznego w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu”.

ZMIANA NR 2 do SIWZ.ZSM-2/1/3013

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), uprawnień niniejszym zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób:

1. Zmianie ulega część treści załącznika 2.1.1 do SIWZ.ZSM-2/1/2013 „Zakres rzeczowy w ramach zamówienia publicznego ZSM-2/1/2013 Przystosowanie typowej sali lekcyjnej dla potrzeb gabinetu chemicznego w Zespole szkół Morskich w Świnoujściu.

W miejscu gdzie jest : „- kanały wentylacji mechanicznej wywiewnej z digestoriów wykonać z blachy odpornej na substancje chemiczne np. kwasoodpornej, pozostałe kanały jak w projekcie wentylacji,

Wprowadza się: - „kanały wentylacji mechanicznej wykonać zgodnie z projektem wentylacji”.

2. Zmianie ulega treść w punkcie 5 - Wykonanie robót, Specyfikacji technicznej wykonania robót dla przystosowania typowej sali lekcyjnej dla potrzeb gabinetu laboratorium chemicznego w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu stanowiąca element załącznika nr 2.3 do SIWZ.ZSM-2/1/2013 (wykaz dokumentacji projektowej).Zmiana treści obejmuje kanały wentylacji mechanicznej j.w.

3. Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Podpis na oryginale