

## **2. Zapytanie:**

„W Zestawieniu Stolarki w pozycjach P3, P4, P5 i P3 znajdują się lamy podawcze z konglomeratu kamiennego w kolorze szarym. Prosimy o podanie większej ilości szczegółów dotyczących lam podawczych – grubość płyty, wymiary, co pozwoli na dokładne oszacowanie kosztów dostarczenia i montażu.”

### **Wyjaśnienie:**

Lamy podawcze o wymiarach 85 cm ( dł. ) x 20 cm ( gł. ) x 3 cm ( grubość płyty ).

## **3. Zapytanie:**

„Prosimy o podanie wymiarów Gablot informacyjnych zaprojektowanych od strony parkingu (5.1 – parking na 30 miejsc) i od strony placu do sprzedaży bezpośredniej z samochodu (4).”

### **Wyjaśnienie:**

Wymiary gabloty – 9A4 ( 1050 mm x 750 mm ).

## **4. Zapytanie:**

„W części opisowej branży architektonicznej w punkcie 14 czytamy, że Zamawiający przewiduje nasadzenia w ilości 26 szt. oraz wykonanie trawników siewem o powierzchni około 1000 m<sup>2</sup>. Prosimy o określenie gatunku roślin wraz z podaniem ich wielkości i wieku, informacji, czy Zamawiający wymaga zaprawienia dołów. Prosimy również o zajęcie stanowiska w kwestii wykonania trawników – czy wykonać humusowanie przed obsianiem – jeśli tak to prosimy o podanie grubości warstwy do rozścielenia.”

### **Wyjaśnienie:**

Nasadzenia – robinia akacjowa (umbraculifera) wysokości min. 2,0 m z zaprawieniem dołów. Przed obsianiem należy wykonać humusowanie, grubość warstwy około 10 cm.

## **5. Zapytanie:**

„Projekt obejmuje wykonanie ogrodzenia palisadowego z profili zamkniętych ocynkowanych i malowanych proszkowo. W opisie znajduje się informacja o proponowanej kolorystyce – kolor grafitowy lub czerwony. Prosimy o jednoznaczne określenie koloru, ze względu na to, że różnica w cenie pomiędzy kolorem czerwonym, a grafitowym sięga 25%, co będzie miało istotny wpływ na ofertę (czerwony jest kolorem droższym). Prosimy również o informacje, czy Zamawiający przewiduje zastosowanie automatyki w bramach przesuwnych.”

### **Wyjaśnienie:**

Kolor bram przesuwnych i furtek czerwony RAL 3016, kolor ogrodzenia grafitowy RAL 7037. Nie przewidziano automatycznego otwierania bram.

## **6. Zapytanie:**

„Zamawiający przewiduje wykonanie trzech kompletów po 10 sztuk stołów handlowych, których blat ma być wykonany z betonu architektonicznego. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczących kolorystyki projektowanych blatów oraz o podanie rodzaju przewidywanego zbrojenia. Jednocześnie prosimy o podanie rodzaju zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych profili zamkniętych stanowiących konstrukcję pod blaty stołów handlowych.