

Wyjaśnienie:

Blaty z betonu architektonicznego - zbrojenie rozproszone, włóknami szklanymi, kolor – ciemnoszary. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych – ocynk.

7. Zapytanie:

„Projekt Wykonawczy zakłada, że dach nad stołami zostanie pokryty blachą trapezowa o gr. 5 mm i profilu 20 mmm. Prosimy o wyjaśnienie, czy w określeniu grubości blachy (5mm) zaszła pomyłka i czy zapis nie powinien brzmieć 0,50 mm.”

Wyjaśnienie:

Grubość blachy 0,5 mm.

8. Zapytanie:

‘W zestawieniu stolarki w pozycjach P1 do P6 Zamawiający wymaga dostarczenia i montażu stolarki okiennej PCV w kolorze RAL3016. Producenci, z którymi prowadzimy rozmowy w celu dokonania poprawnej kalkulacji odchodzą od malowania profili PCV, co było mało odporne, zastępując malowanie przez barwienie profili w masie (ACRYLCOLOR), co powoduje, że profile stają się bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne (np.: zarysowania), działanie promieni UV (profile malowane są mniej odporne) oraz są bardziej odporne (w porównaniu z malowanymi) na wpływ czynników atmosferycznych. Drugą alternatywą w kolorystyce profili PCV jest ich oklejenie folią poliarenolit. Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz wskazanie możliwości zamiany. Przy barwieniu w masie (ACRYLCOLOR) profil barwiony jest od strony zewnętrznej, od wewnątrz pozostaje biały.

Wyjaśnienie:

Okna barwione w masie, wewnętrzny profil może pozostać biały.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Łysiak
Naczelnik Wydziału Inżyniera Miasta

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma jak określono w punkcie 10.3. SIWZ nr WIM.271.1.1.2013

Sprawę prowadzi Wydział Inżyniera Miasta, tel./fax (91) 327 06 29, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl