


Dn 32 stal. - INSTALACJA HYDRANTOWA

ZH 1 - PROJEKTOWANY HYDRANT Dn 25mm

- ZAKRES DZIAŁANIA HYDRANTU Dn 25mm



UWAGA:

INSTALACJA HYDRANTOWA Z RUR STALOWYCH
OCYNKOWANYCH WG PN-80/H-74200
ŁĄCZONYCH NA KSZTAŁTKI.

INWESTOR : GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5 , 72-600 ŚWINOUJŚCIE				PODPIS
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH I PROJEKTOWYCH "ERGOBCH" mgr inż. Wojciech Zarzeka GDANSKA 21J , ŚWINOUJŚCIE email:wojkezarzeka@poczta.onet.pl tel + 48 506 051 182	Projektant	mgr inż. Wojciech Zarzeka	62/Sz/2002	
OBIEKT: WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA W BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 4 PRZY UL. SZKOŁNEJ NR 1 W ŚWINOUJŚCIU. DZIAŁKA NR.: 5162 - OBRĘB NR 9.	Sprawdzający	mgr inż. Bogusław Wolczeki	9/81/Gw	DATA: KWIECIEŃ 2012
STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY. BRANŻA SANITARNA - WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA.				SKALA: 1:100
TREŚĆ : RZUT I PIĘTRA, PAWILION D WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA.				RYS. NR 5
PROJEKT WYKONANO PRZY UŻYCIU AUTOCAD LT 2004 NR LICENCJI 341-44292187				