

WIM.271.1.32.2013.MW

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania  
WIM.271.1.32.2013**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której  
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i  
udostępniono SIWZ.WIM.271.1.32.2013**

Dotyczy: **odpowiedzi na pytanie Wykonawcy z dnia 29.07.2013 r. dotyczące treści SIWZ.WIM. 271.1.32.2013 „Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu.”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 29.07.2013 r. zawierające pytanie dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

#### **Pytanie**

Zamawiający w dokumentacji przedstawił określone materiały kamienne: Madura Gold, Piaskowiec Zbylutów, Padang Dark.

Czy istnieje możliwość zamiany materiałów kamiennych Kashmir White i Madura Gold na inne podobne kolorystycznie?

Materiały te są niedostępne na rynku z powodu zamkniętych kopalni.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zmianę materiałów kamiennych na podobne kolorystycznie, przy czym materiały zamiennie nie mogą mieć gorszych właściwości fizycznych (twardość, ścieralność, mrozoodporność).

Zamiana materiału wymaga przedstawienia projektantowi próbek materiału i uzyskania jego akceptacji, a następnie akceptacji Zamawiającego.

Zmiana materiału na wniosek wykonawcy, nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

[podpis na oryginale]