

WIM.271.1.36.2013.MW

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania
WIM.271.1.36.2013**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ.WIM.271.1.36.2013**

Dotyczy: **odpowiedzi na pytanie Wykonawcy z dnia 12.08.2013 r. dotyczące treści
SIWZ.WIM. 271.1.36.2013 „Budowa Kolumbarium na Cmentarzu
Komunalnym przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu.”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 13.08.2013 r. zawierające pytanie dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie

Zamawiający zgodnie z projektem przyjmuje iż okładzina spodu belki tympanonu powinna być wykonana z jednego elementu podwieszanego na kotwach. Wykonanie elementu z piaskowca o wymiarach 10x432,5x5cm jest nie możliwe technologicznie.

Proszę zatem o dopuszczenie wykonania podanego elementu w dwóch kawałkach.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące okładziny tympanonów kolumbarium miejskiego, wyjaśniam, że brak przeszkód w wykonaniu spodu belki tympanonu z dwóch podwieszanych na kotwach części pod warunkiem zastosowania gładkiej spoiny w płaszczyźnie elementu o szerokości 5- 8 mm wykonanej ze specjalistycznej zaprawy do kamienia, dostosowanej do warunków zewnętrznych w kolorze zbliżonym do piaskowca.

Sekretarz Komisji Przetargowej