

Świnoujście, .....<sup>02</sup>..... maja 2012 r.

PZ.5580.14.2.2012

**Przedszkole Miejskie Nr 9**

**ul. Sosnowa 16**

**72 – 602 Świnoujście**

### DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) po przeprowadzeniu w obiekcie **Przedszkola Miejskim Nr 9 w Świnoujściu przy ulicy Sosnowej 16** w dniu 26 marca 2012 r. czynności kontrolno – rozpoznawczych, przeprowadzonych przez mł. bryg. mgr Iwonę Osińską, na podstawie upoważnienia nr 18/12 z dnia 07 marca 2012 r., podczas których stwierdzono naruszenie przepisów przeciwpożarowych, co udokumentowano w protokole z ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 26 marca 2012 r. nakazuję usunięcie następujących uchybień :

1. Wyposażenie obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w związku z § 183 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ):

Termin wykonania: 31 grudnia 2012 r.

2. Zaktualizowanie i dostosowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego do wymagań określonych § 6 w związku z § 44 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) oraz art. 4 ust. 2 i 2 b

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).

Termin wykonania: 01 września 2012 r.

## UZASADNIENIE

Czynności kontrolno - rozpoznawcze przeprowadzone w dniu 26 marca 2012 r. w Przedszkolu Miejskim Nr 9 Świnoujściu przy ulicy Sosnowej 16 wykazały, że obiekt nie został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Obiekt stanowi jedną strefę pożarową o kubaturze przekraczającej 1000 m<sup>3</sup>, kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Ponadto opracowana w styczniu 2010 r. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie została zaktualizowana i dostosowana do wymagań określonych § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych wielorodzinnych wyposażają obiekty w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi. W myśl § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) urządzenia przeciwpożarowe ( w tym przeciwpożarowy wyłącznik prądu) w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. W myśl § 183 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1 000 m<sup>3</sup> lub zawierający strefy zagrożone wybuchem.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.

Zgodnie z § 6 cytowanego wyżej rozporządzenia właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu przeznaczonego do wykonywania funkcji użyteczności publicznej zapewnia i wdraża instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

- 1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania obiektu;
- 2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
- 3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
- 4) sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
- 5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzenia;
- 6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
- 7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
- 8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
  - a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
  - b) odległość od obiektów sąsiadujących,
  - c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
  - d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
  - e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
  - f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zakwalifikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
  - g) podziału obiektu na strefy pożarowe,
  - h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
  - i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  - j) wskazania dojeżdż do dźwigów dla ekip ratowniczych,

- k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
- l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych , z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony:

9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Zgodnie z § 44 cytowanego wyżej rozporządzenia wymagania określone w § 6 ust. 1 pkt. 7 i 8 oraz 2 i 3 powinny zostać spełnione podczas okresowej aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia , sposobu użytkowania obiektu oraz plany obiektów, o których mowa w punkcie 8 należy przekazać Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu w formie elektronicznej w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm. ) czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (w tym opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego) mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje , określone w art. 4 ustęp 2 b cytowanej ustawy tj. posiadające co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W terminie 14 dni po wykonaniu nakazów niniejszej decyzji proszę powiadomić o tym Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu.

W razie nie wykonania prawomocnej decyzji zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne zgodnie z art. 2 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) .



Komendant Miejski  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Świnoujściu  
*bryg. mgr inż. Andrzej Lipiński*

PZ.5580.14.2012

**Przedszkole Miejskie Nr 9**

**ul. Sosnowa 16**

**72 – 602 Świnoujście**

## DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm. ), § 15 oraz § 16 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) w związku ze stwierdzeniem naruszenia przepisów przeciwpożarowych w dniu 26 marca 2012 r. podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych w **Przedszkolu Miejskim Nr 9 w Świnoujściu przy ulicy Sosnowej 16** przez mł. bryg. mgr Iwonę Osińską, na podstawie upoważnienia nr 18/12 z dnia 07 marca 2012 r., w trakcie których stwierdzono naruszenie przepisów przeciwpożarowych.

## NAKAZUJĘ

Zagwarantowanie odpowiednich warunków ewakuacji przez zastosowanie klatek schodowych obudowanych w odpowiedniej klasie odporności ogniowej i zamykanych drzwiami oraz wyposażonych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

**Podstawa prawna:** § 16 ust. 2 pkt. 5 i ust. 3 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r.

Nr 109, poz. 719), § 245 i § 249 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.).

**Termin wykonania do dnia 31.12.2012 r.**

*Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) nakazane obowiązki mogą być spełnione w sposób inny niż podany w przedmiotowym rozporządzeniu, z zachowaniem trybu postępowania określonego w wymienionym przepisie.*

**U Z A S A D N I E N I E**

Czynności kontrolno - rozpoznawcze przeprowadzone w dniu 26 marca 2012 r. w Przedszkolu Miejskim Nr 9 w Świnoujściu wykazały, że budynek ten należy uznać za zagrożający życiu ludzi, gdyż występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi, ponieważ: w obiekcie są trzy klatki schodowe, które nie są obudowane w odpowiedniej klasie odporności ogniowej i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia do usuwania dymu. Budynek, w którym mieści się przedszkole jest budynkiem niskim (posiada dwie kondygnacje nadziemne i nieużytkowe poddasze), zaliczany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.

Zgodnie z § 245 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.) w budynkach niskich zawierających strefę pożarową ZL II należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Przepisy techniczno – budowlane wymagają, aby obudowa tych klatek odpowiadała wymaganiom w nim zawartym jeżeli chodzi o klasę odporności ogniowej (§ 249 cytowanego rozporządzenia).

Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) w przypadku niezabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach

techniczno – budowlanych, w sposób w nich określony, skutkuje uznaniem użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi, gdyż występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) urządzenia przeciwpożarowe ( w tym urządzenia oddymiające, zapobiegające zadymieniu) w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm. ) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu , w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

**W terminie 14 dni po wykonaniu nakazów niniejszej decyzji proszę powiadomić o tym Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu.**

W razie nie wykonania prawomocnej decyzji zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne zgodnie z art. 2 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)



Komendant Miejski  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Świnoujściu  
z up.  
Brzg. mgr inż. Andrzej Lipiński

