

Świnoujście, 2013-12-23

WIM.271.1.47.2013.MW

Znak pisma.....

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania  
WIM.271.1.47.2012
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której  
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i  
udostępniono SIWZ. WIM.271.1.47.2013

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 20.12.2013 r. dotyczące treści SIWZ. WIM.271.1.47.2013 „Budowa zadania Amfiteatru Miejskiego przy ul. Chopina 30 w Świnoujściu w ramach budowy Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki w Świnoujściu.”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 20.12.2013 r. zawierające pytanie dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 1**

Czy wykonawca poniesie koszty administracyjne drzew przewidzianych do wycinki?

#### **Odpowiedź**

Wykonawca nie poniesie kosztów tzw. „opłaty za wycinkę.” Zamawiający załączył do Programu Funkcjonalno-Użytkowego decyzję z dnia 03.12.2013 r. nr 168/2013 zezwalającą na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją.

#### **Pytanie nr 2**

Czy jest możliwość zastąpienia kolumn typu jet-grouting poprzez kotwy gruntowe?

#### **Odpowiedź**

Kolumny jet-grouting zostały zastosowane do przenoszenia nacisków od konstrukcji nośnej oraz w fundamentach, na które działają siły wyciągające. W fundamentach, w których kotwione są odciąg napinające membrany boczne, kolumny jet-grouting mogą być zastąpione poprzez kotwy gruntowe. Natomiast w fundamentach pod słupami można zastosować mikropale - ale nie kotwy.

### Pytanie nr 3

Oferent wnioskuje o zmianę terminu wykonania dokumentacji wykonawczej na dzień 28.02.2014. Oferent zwraca się z pytaniem czy Zleceniodawca rozważa przesunięcie terminu końcowego inwestycji, a jeśli tak, to o ile czasu?

### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu opracowania dokumentacji wykonawczej na dzień 28.02.2014 r. Jednocześnie, ze względu na konieczność eksploatacji obiektu Amfiteatru w okresie letnim: organizacja imprez oraz działalność części noclegowej; Zamawiający wymaga realizacji inwestycji w terminie 23 czerwca 2014 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
mgr inż. Rafał Łysiak  
Naczelnik Wydziału Inżyniera Miasta