

Znak sprawy WIM.271.1.40.2014.EP
Nr pisma:

Świnoujście, dnia 25.09.2014 r.

1. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ - WIM.271.1.40.2014
2. Wykonawcy-uczestnicy postępowania.

Dotyczy: postępowania WIM.271.1.40.2014 „Przebudowa ulic Hołdu Pruskiego, Kard. S. Wyszyńskiego i Monte Cassino w Świnoujściu.

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, Nr 907 z późn. zm.) uprawnień, niniejszym udziela wyjaśnień do treści zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, przekazując treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego w następujący sposób:

Pytanie nr 1. *Czy są jakieś wytyczne dla żywic epoksydowych do nawierzchni? W TER jest taki zapis ale w projekcie drogowym ani w specyfikacji technicznej nie ma nic na ten temat. Proszę o zamieszczenie ich na stronie, ewentualnie zmianę TER – to podnosi znacznie koszty realizacji.*

Odpowiedź:

Zamawiający opisał w SIWZ w załączniku nr 1.2 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia, że roboty należy wykonywać zgodnie z projektem i uwagami opisanymi w tym załączniku.

W pkt. g) niniejszego załącznika jest zapisane, że spoinowanie nawierzchni z kostki kamiennej należy wykonać żywicą epoksydową dostosowaną do przyjętego obciążenia ruchem KR 2.

Podstawowymi cechami dwuskładnikowej żywicy epoksydowej do spoinowania nawierzchni z bruku kamiennego, kostki kamiennej o średnim i dużym natężeniu ruchu są:

Masa własna – min. 1,71 kg/dm³

Odporność na złamanie – min. 13,6 N/mm²

Odporność na nacisk – min. 45 N/mm²

Statyczny wskaźnik elastyczności - min. 9.800 N/mm².

Minimalna szerokość i długość fugi zgodnie z wytycznymi producentów.

z up. PREZYDENTA MIASTA

inż. Rafał Łysiak
Naczelnik Wydziału Inżyniera Miasta

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 907, z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma jak określono w punkcie 10.3 SIWZ - WIM.271.1.40.2014