

Świnoujście, 2015-04-29

WIM.271.1.7.2015

Znak pisma.....

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania
WIM.271.1.7.2015
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ.WIM.271.1. 7.2015

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 28 kwietnia 2015 r. dotyczące treści SIWZ.WIM.271.1.7.2015 „Etap I rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Świnoujściu.”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 28.04.2015 r. r. zawierające pytanie dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 1

Proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych geomembrany HDPE tłoczonyj występującej w konstrukcji drogi.

Odpowiedź

W przekroju nawierzchni ciągu pieszojezdnego na rysunku 4.1. projektu branży drogowej winno być:

Geomata t.j. geokrata wykonana z zespołu taśm z polietylenu o dużej gęstości – HDPE o wysokości 15cm, wielkość oczek 340mm, wielkość sekcji 2,6 x 6,3, powierzchni pojedynczej komory 275cm² i wymiarach pojedynczej komory 26 x 20cm układna na Iglowanej geowłókninie polipropylenowej o gramaturze min. 200g/m² , wodoprzepuszczalności (prostopadłej) min. 65-15mm/s i wydłużeniu w chwili zerwania min. 75% (z tolerancją +/- 25%).

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Rafał Łysiak
Naczelnik Wydziału Inżyniera Miasta