

Świnoujście, dnia 23.09.2015 r.

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania  
WIM.271.1.16.2015
2. Strona internetowa Zamawiającego, na  
której umieszczono ogłoszenie o  
zamówieniu i udostępniono  
SIWZ.WIM.271.1.16.2015

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 22.09.2015 r. dotyczące treści SIWZ.WIM.271.1.16.2015 „Przebudowa jezdni na wskazanych odcinkach dróg w Świnoujściu”.

### Pytanie nr 1

Po szczegółowej analizie dokumentów w/w postępowania nie znalazłam informacji dotyczącej warstw nośnych pod kostką betonową BEHATON. Przedmiotowa informacja jest ważna dla sporządzenia prawidłowej wyceny przez wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu. Obecna informacja zawarta w dokumentach przetargowych informuje jedynie, że kostka ma być ułożona na podsypce cem. piask. bez podania gr. warstwy. Proszę o informację w sprawie warstwy nośnej pod kostką betonową BEHATON.

### Odpowiedź

Betonową kostkę brukową BEHATON należy ułożyć na podbudowie z kruszyw łamanych fr. 0-31,5 mm, gr. 15 cm i na podsypce cem. piaskowej o grubości 3-5 cm. Wykonanie koryta i podbudowa z kruszyw łamanych zostało przewidziane przez Zamawiającego w Zakresie rzeczowo-finansowym. Zamawiający dokona zmiany zapisów Opisu przedmiotu zamówienia i Zakresu rzeczowo-finansowego, które uwzględnią uwagi Wykonawcy.

z up. PREZYDENTA MIASTA

*mgr inż. Rafał Łysiak*  
Naczelnik Wydziału Inżyniera Miasta

---

Sprawę prowadzi Wydział Inżyniera Miasta, tel.fax 091 327 06 29, e-mail: wim@um.swinoujście.pl

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma.