

WIM.271.1.39.2015

Znak pisma.....

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania
WIM.271.1.39.2015
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ.WIM.271.1.39.2015

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 20 listopada 2015 r. dotyczące treści SIWZ.WIM.271.1.39.2015 w ramach zamówienia publicznego pn.: „Poprawa funkcjonalności Stadionu Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Jana Matejki 22, poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawców z dnia 20 listopada 2015 r. zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do zmiany nr 5 SIWZ prosimy o dopuszczenie nawierzchni o parametrze WYDŁUŻENIE W CHWILI ZERWANIA (%) wynoszącym > 60%, jest to nawierzchnia spełniająca pierwotne zapisy dokumentacji projektowej.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza nawierzchnie o parametrze: wydłużenie przy zerwaniu $\geq 60\%$

Pytanie nr 2

Zamawiający zmienił kryteria wybory najkorzystniejszej oferty dodając kryterium jakości produktu.

Prosimy o potwierdzenie, iż aby uzyskać maksymalną ilość punktów należy przedstawić wraz z ofertą trzy certyfikaty I klasy (Class 1) dla obiektów wykonanych z oferowanego produktu każdy dotyczący innego obiektu, tj:

Jeden certyfikat potwierdzający wymagania J1 określone w pkt. 18.4 SIWZ oraz dwa inne certyfikaty potwierdzające wymagania J2 określone w pkt. 18.4 SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że maksymalną punktację będzie można uzyskać również przez złożenie certyfikatów dotyczących dwóch obiektów, z których oba będą położone w europejskiej strefie klimatycznej.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przy wykonywaniu wszystkich warstw nawierzchni poliuretanowej typu pełny poliuretan nie dopuszcza zastosowania barwionego granulatu kauczukowego EPDM z recyklingu.

Odpowiedź

Zamawiający przy wykonywaniu wszystkich warstw nawierzchni poliuretanowej typu pełny poliuretan nie dopuszcza zastosowania barwionego granulatu kauczukowego EPDM z recyklingu.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający będzie wymagał aby oferowana nawierzchnia poliuretanowa składała się z trzech warstw: dolnej, pośredniej i użytkowej co będzie potwierdzone w badaniach niezależnego, laboratorium posiadającego akredytację?

Odpowiedź

Zamawiający będzie wymagał aby oferowana nawierzchnia poliuretanowa składała się z trzech warstw: dolnej, pośredniej i użytkowej co będzie potwierdzone w badaniach niezależnego, laboratorium posiadającego akredytację.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowana nawierzchnia z pełnego poliuretanu nie może zawierać w składzie żadnych komponentów pochodzących z recyklingu ?

Odpowiedź

Zamawiający przy wykonywaniu wszystkich warstw nawierzchni poliuretanowej typu pełny poliuretan nie dopuszcza zastosowania barwionego granulatu kauczukowego EPDM z recyklingu.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowana nawierzchnia poliuretanowa musi posiadać jednolitą barwę w każdej 3 kompatybilną kolorystycznie z rodzajem zastosowanego granulatu EPDM?

Odpowiedź

Tak. W każdej warstwie nawierzchnia ma posiadać jednolitą barwę w połączeniu z granulatem EPDM w całym swoim przekroju.

Pytanie nr 7

Zamawiający zmienił w punkcie 8,2 SIWZ wymagania dotyczące parametrów dla oferowanych nawierzchni typu pełny poliuretan. Zapewne w wyniku omyłki pisarskiej wartość parametru określonego w tabeli w pkt 2 „wydłużenie przy zerwaniu (%)” pozostała bez zmian mimo, iż wcześniej ten parametr dotyczył warstwy dolnej nawierzchni. Prosimy więc o zmianę wymagań na: *wydłużenie przy zerwaniu ≥ 63 %*.

Pozostawienie zapisów bez zmian eliminuje nawierzchnie renomowanych producentów posiadających co najmniej kilka certyfikatów IAAF Class 1, jak np. nawierzchnię firmy CONICA oferowaną przez kilkunastu producentów.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza nawierzchnie o parametrze: wydłużenie przy zerwaniu ≥ 60 %

[podpis na oryginale]

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma.