

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania
WIM.271.1.11.2016
2. Strona internetowa Zamawiającego, na
której umieszczono ogłoszenie o
zamówieniu i udostępniono
SIWZ.WIM.271.1.11.2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 05.04.2016 r. dotyczące treści SIWZ.WIM.271.1.11.2016 „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ułożenie płyt drogowych na wskazanych odcinkach dróg w Świnoujściu”.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający przewiduje dopuszczenie do wbudowania gruzu betonowego z recyklingu (mielony/tłuczony) poz. 6 i 17 zakresu rzeczowo finansowego robót przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie gruzu betonowego do wykonania podbudowy. Zamawiający wymaga, aby podbudowa była zgodna z zapisami zawartymi w pkt. 2 SST- 02 – Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i w pkt 2 SST-00 – Wymagania ogólne.

z up. PREZYDENTA MIASTA
gluckie
mgr inż. Barbara Michalska
Zastępcza Prezydenta