

WEZ.271.1.4.2016

Znak pisma.....

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ

**Dotyczy:      odpowiedź nr 2 na pytanie Wykonawcy z dnia 08 czerwca 2016 r. dotyczące treści SIWZ.WEZ.271.1.4.2016 w ramach zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świnoujściu – etap I: Budowa dostępu drogowego do cmentarza komunalnego przy ul. Sąsiedzkiej w Świnoujściu-Przytorze”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

#### **Pytania z dnia 08 czerwca 2016 r.**

1. Proszę o informacje na temat wymiaru opornika granitowego, w opisie 12/30 cm natomiast na rys. nr 2 widnieje opornik 6/30 cm
2. Proszę o podanie ilości opornika granitowego
3. Proszę o udostępnienie przedmiaru robót
4. Proszę o udostępnienie wzoru oferty oraz załączników do oferty w wersji edytowalnej pozwalającej na ich wypełnienie.
5. Kostka granitowa 7/9 cm, gr 8 cm, o powierzchni groszkowanej, proszę o informacje czy może być zastosowana kostka o powierzchni płomieniowanej, proszę o informację czy boki kostki granitowej mogą być surowo łupane?
6. Proszę o podanie wymiarów kraty żeliwnej oraz zamieszczenie wzoru kraty

#### **Odpowiedzi**

- 1-2. Zamawiający informuje, że przedmiot umowy obejmuje zastosowanie oporników granitowych o wymiarach 12x30 cm po obu stronach drogi wokół kościoła, stanowiącej dojazd do cmentarza komunalnego. Należy przyjąć profil konstrukcyjny nawierzchni i opornik granitowy 12x30 cm wg. rys. nr 3. Długość opornika wynosi 293,5 mb. Zamawiający informuje, że przedmiot umowy obejmuje zastosowanie oporników granitowych o wymiarach 6x30 cm na terenie cmentarza gdzie wykonana ma być aleja o pow. ok. 36 m<sup>2</sup> stanowiąca wejście na cmentarz komunalny od strony kościoła..

---

Sprawę prowadzi Wydział Eksploatacji (...), tel.fax 091 321 27 70, e-mail: wez@um.swinoujście.pl

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

Należy przyjąć profil konstrukcyjny nawierzchni i opornik granitowy 6x30 cm wg. rys. nr 2. Długość opornika wynosi 30,0 mb.

3. Zgodnie z zapisami §4.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), w związku z przyjętym ryczałtowym wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy, zamawiający nie załącza przedmiaru robót.
4. Załączniki w formie edytowalnej zostały przesłane na adres e-mail wykonawcy.
5. Zamawiający **nie dopuszcza możliwości zmiany sposobu obróbki i fakturowania górnej powierzchni kostki granitowej, która winna być cięta i groszkowana.** Zamawiający dopuszcza aby boki kostki były łupane z płyt.
6. Szczegóły doboru płyty żeliwnej zostaną określone odrębnym pismem.

---

Sprawę prowadzi Wydział Eksploatacji (...), tel.fax 091 321 27 70, e-mail: wez@um.swinoujscie.pl

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.