

WEZ.271.1.4.2016

Znak pisma.....

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ

Dotyczy: odpowiedź nr 1 na pytanie Wykonawcy z dnia 07 czerwca 2016 r. dotyczące treści SIWZ.WEZ.271.1.4.2016 w ramach zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świnoujściu – etap I: Budowa dostępu drogowego do cmentarza komunalnego przy ul. Sąsiedzkiej w Świnoujściu-Przytorze”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie z dnia 07 czerwca 2016 r.

Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 2.1 do SIWZ. Zgodnie z rysunkami nr 2 i 3 do załączonego projektu budowlanego oporniki granitowe oraz ławy betonowe od strony wewnętrznej – rys. nr 2 (przy budynku) różnią się od tych, które zgodnie z rys. nr 3 oddzielają zieleń od nawierzchni. Ponadto w załączonej dokumentacji brak informacji o całkowitej długości poszczególnych oporników, takiej informacji nie zawierają również załączniki do SIWZ (nr 2.1 oraz 2.1.1).

Odpowiedź

1. Zamawiający informuje, że przedmiot umowy obejmuje zastosowanie oporników granitowych o wymiarach 12x30 cm po obu stronach drogi wokół kościoła, stanowiącej dojazd do cmentarza komunalnego. Należy przyjąć profil konstrukcyjny nawierzchni i opornik granitowy 12x30 cm wg. rys. nr 3. Długość opornika wynosi 293,5 mb.
2. Zamawiający informuje, że przedmiot umowy obejmuje zastosowanie oporników granitowych o wymiarach 6x30 cm na terenie cmentarza gdzie wykonana ma być aleja o pow. ok. 36 m² stanowiąca wejście na cmentarz komunalny od strony kościoła.. Należy przyjąć profil konstrukcyjny nawierzchni i opornik granitowy 6x30 cm wg. rys. nr 2. Długość opornika wynosi 30,0 mb.

Sprawę prowadzi Wydział Eksploatacji (...), tel.fax 091 321 27 70, e-mail: wez@um.swinoujście.pl

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.