

WIM.271.1.41.2016

Znak pisma 1024

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ

Dotyczy: wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ.WIM.271.1.41.2016 w ramach zamówienia publicznego pn.: Wykonanie docieplenia budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu w ramach zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań Wykonawców i wyjaśnień Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie

Czy Zamawiający w związku z wymianą stolarki okiennej, przewidział wymianę parapetów wewnętrznych? Jeżeli tak, to z jakiego materiału?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że parapety wewnętrzne należy wykonać jako nowe z laminowanej płyty wiórowej grubość minimalna 28 mm. Kolor biały. Bez łączenia na długości. Szerokość w zależności od szerokości ościeży; występ poza lico ściany 30 mm.

W ramach wymiany stolarki należy wykonać obróbkę tynkarską ościeży wewnętrznej pod kątem prostym do ramy okiennej do uzyskania jednolitej płaszczyzny. Wykończenie ościeży gładź gipsowa i dwukrotne malowanie farbą lateksową do wymalowań wewnętrznych w kolorze białym.

[podpis na oryginale]