

WIM.271.1.6.2017.MS

Świnoujście, dnia 07.06.2017 r.

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM.271.1.6.2017**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ.WIM.271.1.6.2017**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 23.05.2016 r. dotyczące treści SIWZ zamówienia publicznego nr WIM.271.1.6.2017 pn.: „Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu - Etap I”.

Pytanie 1

Z treści SIWZ Rozdział X Sposób obliczenia ceny oferty wynika, iż cenę za przedmiot umowy należy podać jako ryczałtową, natomiast w Projekcie Umowy dot. ulic Mostowej, Jana Pawła II i Małopolskiej w §3 ust. 1 jest mowa o wynagrodzeniu szacunkowym i dalej w ust. 3 tego samego paragrafu jest powiedziane, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie wynikające z cen jednostkowych zawartych w załączniku nr 2 oraz zaakceptowanego przez Zamawiającego obmiaru robót. Jaki sposób obliczania ceny oferty należy przyjąć?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga określenia w ofercie wynagrodzenia szacunkowego za realizację przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany w Rozdziale X SIWZ „Sposób obliczenia ceny oferty” w powyższym zakresie.

Pytanie 2

Dotyczy: Przebudowy ul. Jana Pawła II w Świnoujściu. Zgodnie z opisem technicznym i rysunkiem WK.2 profilu podłużnego, na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1000 mm z osadnikiem o głębokości 0,50m. Jednak w rysunku WK.4 Studzienka rewizyjna, załączono schemat studni na którym element denny ma wykonane kinety. Jakie studnie rewizyjne należy przyjąć do wyceny, osadnikowe czy z fabrycznie wykonanymi kinetami?

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć studnie rewizyjne z osadnikiem, gdyż takie zostaną zamontowane.

Pytanie 3

Dotyczy: Przebudowy ul. Mostowej w Świnoujściu. W zakresie rzeczowo-finansowym Część I – Przebudowa ulicy Mostowej w pozycji nr 1 Roboty pomiarowe obmiar wynosi 0,39 km (taką długość mają w sumie odcinek przed i za mostem), natomiast z załącznika 2.1 Opis przedmiotu zamówienia wynika że przebudowie podlega jedynie odcinek za mostem (w kierunku ul. 1. Maja) o długości 195 m. Podobnie pozycje od 2 do 8 oraz pozycje od 21 do 24 i pozycje od 25 do 28 zdają się dotyczyć obydwu odcinków. Jaki zakres (od którego do którego kilometra) należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć odcinek o długości 195 m na wyspie Karsibór od miejsca wskazanego na rys. nr 2 projektu budowlano-wykonawczego do przepompowni ścieków. Zamawiający uwzględni uwagi wykonawcy i dokona zmiany treści zapisów zakresu rzeczowo finansowego Części I zamówienia - Przebudowa ulicy Mostowej. Zamawiający usuwa dotychczasowy zakres rzeczowo-finansowy (załącznik nr 2.2 do siwz) a w to wprowadza nowy zakres rzeczowo-finansowy-zmiana-1. Nowa treść zakresu rzeczowo-finansowego-zmiana-1 zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.um.swinoujście.pl Zamawiającego.

Pytanie 4

Dotyczy: Mostowej w Świnoujściu. Prosimy o korektę pozycji zakresu rzeczowo-finansowego o numerach od 1 do 8 oraz od 21 do 28 jeżeli przebudowie podlega jedynie odcinek od mostu w kierunku ul. 1. Maja, lub korektę pozycji od 10 do 20 oraz 29 i 30 jeżeli przebudowie podlegają odcinki za i przed mostem.

Odpowiedź

Zamawiający odpowiadając na wcześniejsze pytania dokonał odpowiedzi na pytanie nr 4. Zamawiający jeszcze raz potwierdza, że przebudowie podlega jedynie odcinek od mostu w kierunku ul. 1 Maja.

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.), uprawnień, niniejszym zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób:

1. zmianie ulega rozdział XI SIWZ „Składanie i otwarcie ofert”:
 - Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Świnoujście, w Stanowisko Ds. Obsługi Interesantów, w terminie do dnia **23.06.2017 r.**, do godz. **12:00**.
 - Otwarcie ofert odbędzie się w dn. **23.06.2017 r.**, o godz. **12:30** w Urzędzie Miasta Świnoujście, pok. nr 1

2. zmianie ulega Rozdział I, pkt. 12, ppkt. 1 SIWZ „Forma oferty” w następujący sposób”
 - zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: **Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesanta, przetarg nieograniczony nr WIM.271.1.6.2017 „Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu” – etap I, część nr”**, oraz **„nie otwierać przed 23.06.2017 r., godz. 12:30”** - bez nazwy i pieczętki wykonawcy,
3. zmianie ulega Rozdział VIII, pkt. 1. SIWZ w następujący sposób:
Wadium należy wnieść w wysokości:
 - dla części I: „Przebudowa ul. Mostowej w Świnoujściu” – 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100),

Nowa treść SIWZ_271.1.6.2017-zmiana-2 zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.um.swinoujście.pl Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Rafał Łysiak
Naczelnik Wydziału Inżyniera Miasta