

Do Wykonawców**biorących udział w postępowaniu**

Nr ogłoszenia 608442-N-2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę dróg powiatowych i gminnych – etap II – przebudowa ulic: Mostowa, Sąsiedzka, Wielkopolska, Gdańska oraz Zalewowa.”- nr postępowania WIM.271.1.65.2017.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami. Poniższe zapytania wpłynęły w dniu 15.11.2017r. oraz 16.11.2017r.

Pytanie Wykonawcy nr 1

Dotyczy ul. Sąsiedzkiej: wg naszych informacji w jezdni znajdują się punkty geodezyjne osnowy szczegółowej podlegające ochronie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dodanie pozycji kosztorysowej „odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej” z podaniem ilości punktów.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z Rozdziałem X SIWZ „Sposób obliczenia ceny oferty” pkt 8 lit. a) tiret szóste Zamawiający wskazał, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu zamówienia i zakresu rzeczowego, jak również koszty m.in. prac geodezyjnych w tym także ewentualne prace geodezyjne związane z zabezpieczeniem i odtworzeniem stałych punktów osnowy geodezyjnej, w związku z czym Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia dodatkowych pozycji kosztorysowych dotyczących odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej.

Pytanie Wykonawcy nr 2

Zgodnie z § 15 ust. 1 Umowy Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji umowy osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na oznaczona sumę gwarancyjną, przy czym zawarta umowa ubezpieczenia nie może zawierać jakichkolwiek postanowień ograniczających wysokość wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania, w szczególności postanowień dotyczących franszyzy integralnej, franszyzy redukcyjnej oraz udziału własnego ubezpieczonego.

W ocenie wnioskodawcy występowanie w umowie ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej, integralnej lub udziału własnego nie powoduje tego, że suma gwarancyjna ubezpieczenia wskazana w polisie przestaje spełniać wymaganie określone przez Zamawiającego co do



CZŁONEK PÓŁNOCNEJ IZBY GOSPODARCZEJ

wysokości sumy ubezpieczenia. Zastrzeżenie powyższych fransyz nie dyskwalifikuje polisy, stanowiąc element nieodłączny i powszechnie stosowany w umowach ubezpieczenia. Z informacji uzyskanych przez oferenta wynika, że na wniosek współpracującego z oferentem biura brokerskiego aż 8 towarzystw ubezpieczeniowych odmówiło zawarcia umowy ubezpieczenia zawierających wyłączenie wskazanych powyżej fransyz. Jedyne towarzystwo ubezpieczeniowe, które wyraziło gotowość zawarcia umowy ubezpieczenia na powyższych warunkach zaproponowało składkę ubezpieczeniową w wysokości nieproporcjonalnej (bardzo wysokiej) do szacowanej wartości robót budowlanych, co sprawia, że przystąpienie oferenta do przetargu przestaje być dla niego uzasadnione ekonomicznie. Poza tym, oferent dysponuje polisą od ryzyk budowlanych, która zapewni dodatkową ochronę ubezpieczeniową Zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu powinny służyć wyborowi wykonawcy, który zapewni prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. Warunki te nie mogą być sformułowane w taki sposób, aby ograniczały dostęp do zamówienia wykonawcom zdolnym do jego wykonania. Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Opis ten powinien więc uwzględniać specyfikę przedmiotu zamówienia, jego zakres, stopień złożoności. Zamawiający nie powinien formułować wymagań przewyższających warunki wystarczające do należytego wykonania zamówienia.

Jednocześnie wprowadzenie tej klauzuli do umowy ubezpieczenia dla Zamawiającego stanowić będzie dodatkową gwarancję należytego wykonania robót przez wykonawcę, któremu zagrażać będzie obowiązek pokrycia szkód objętych wskazanymi powyżej fransyzami.

Wobec powyższego wnosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na zmianę zapisów § 15 ust. 1 Umowy na poniższe:

„Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji Umowy osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż PLN (wartość brutto umowy). Wykonawca oświadcza, że w ciągu 7 dni od zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu kopię (oryginał do wglądu) dedykowanej umowy ubezpieczenia”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający **zmienia** treść § 15 ust.1 projektu umowy 2A oraz 2B w następujący sposób:

„Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji Umowy osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż PLN (wartość brutto umowy). Udziały własne, fransyzy i wyłączenia odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie zgodnym z aktualną praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że w ciągu 7 dni od zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu kopię (oryginał do wglądu) dedykowanej umowy ubezpieczenia”

Pytanie Wykonawcy nr 3

W nawiązaniu do udzielonej w dniu dzisiejszym odpowiedzi Zamawiającego dotyczącej poz. 52 TER dla ul. Sąsiedzkiej, zwracamy się z prośbą o wskazanie lokalizacji ścieku z kostki betonowej w ilości określonej w TER „,942 m². Naszym zdaniem ilość jest stanowczo zawyżona. Dokumentacja projektowa nie zakłada wykonania ścieku na całym przebudowywanym



odcinku ul. Sądzieckiej. Zakres przebudowy dotyczy 690 mb. Zakładając nawet wykonanie obustronnego ścieku szer. 0,2 m dla całego odcinka to powierzchnia wynosi $690\text{m} \times 2 \times 0,2\text{m} = 276\text{m}^2$. W związku z powyższym prosimy o określenie lokalizacji i prawidłowej ilości wykonania ścieku z kostki betonowej.

Odpowiedź Zamawiającego


Ściek przykrawężnikowy należy wykonać zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi - wzdłuż projektowanego i istniejącego krawężnika obramowującego jezdnię. Lokalizacja projektowanych krawężników wyniesionych/obniżonych, krawężników istniejących oraz krawędzie jezdni bez krawężnika została przedstawiona na planie sytuacyjnym.

Zamawiający dokonał zmiany ilości robót budowlanych do wykonania dotyczących wykonania ścieku przykrawężnikowego dla ulicy Sądzieckiej oraz dla ulicy Gdańskiej w Świnoujściu. Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji załącznika nr 2.2 – zakres rzeczowo – finansowy (kosztorys ofertowy).

Powyższe zmiany są obowiązujące dla wszystkich wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 04.12.2017r. do godz.: 10:00. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Miasta Świnoujście pok. Nr 1.o godz.: 10:30.

SPECJALISTA
ds. przetargów

Edyta Karpiak




CZŁONEK PÓŁNOCNEJ IZBY GOSPODARCZEJ

