

**Do Wykonawców**  
**biorących udział w postępowaniu**  
Nr ogłoszenia 608442-N-2017

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę dróg powiatowych i gminnych – etap II – przebudowa ulic: Mostowa, Sąsiedzka, Wielkopolska, Gdańska oraz Zalewowa.”- nr postępowania WIM.271.1.65.2017.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami. Poniższe zapytania wpłynęły w dniu 15.11.2017r. oraz 16.11.2017r.

**Pytanie Wykonawcy nr 1**

Zwracamy się z prośbą o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego. W SST np. ul. Mostowa określono okres gwarancji tylko dla oznakowania grubowarstwowego nie wykonywanego na w/w zadaniu.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego wynosi 36 miesięcy – zgodnie z zapisami Rozdziału VII SIWZ. Zamawiający informuje także, że Wykonawca może zaproponować dłuższy okres rękojmi i gwarancji oświadczając się w tej kwestii w formularzu oferty.

**Pytanie Wykonawcy nr 2**

Dotyczy przedmiaru dla ul. Mostowej. Wg TER poz. 11 należy wykonać warstwę wyrównawczą – wiążącą o średniej grubości 6 cm na powierzchni 1170 m<sup>2</sup>. Natomiast dokumentacja projektowa zakłada wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 3-6 cm na długości 185 mb. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wykonać warstwy bitumiczne - zgodnie z dokumentacją projektową (w takim przypadku należy zmodyfikować TER), czy zgodnie z TER.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że warstwy bitumiczne na ul. Mostowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – na całym realizowanym odcinku należy wykonać warstwę wyrównawczą o grubości 3-6 cm, warstwę wiążącą o gr. 6 cm, wzmocnienie siatką oraz warstwę ścieralną o gr. 4 cm.

Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji załącznika nr 2.2 – zakres rzeczowo – finansowy (kosztorys ofertowy).



CZŁONEK PÓŁNOCNEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Zmienia się treść załącznika nr 2.2 do SIWZ zakres rzeczowo-finansowy robót (kosztorys ofertowy) w taki sposób, że Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy załącznik nr 2.2 do SIWZ, a w to miejsce wprowadza nowy załącznik 2.2 do SIWZ zakres rzeczowo-finansowy robót (kosztorys ofertowy) - zmiana nr 3.

Powyższe zmiany są obowiązujące dla wszystkich wykonawców.

**Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 07.12.2017 do godz.: 10:00. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Miasta Świnoujście pokój nr 1 o godz.: 10:30.**

INŻYNIER KONTRAKTU  
*Katarzyna Kassner-Szymańska*  
NBQ



CZŁONEK PÓŁNOCNEJ IZBY GOSPODARCZEJ